

CONSULTA V:

Buenas tardes, solicitamos la siguiente información:

Del ítem 10.4 PERGOLAS: especificación de tipo de metal desplegado a usar. Del ítem 10.5 SEÑALECTICA Y CARTELERIA PARA ORDENAMIENTO COMERCIAL: detalles del cartel superior, la instalación que lleva y el cartel ménsula nombrado en pliego. GRACIAS

RESPUESTA V:

Con respecto al detalle de pérgola el tipo de metal desplegado será del tipo semipesado con trama intermedia, diagonal mayor de 27mm, diagonal menor 12mm, espesor de 3,20mm. Con respecto al ítem de cartelería comercial se adjunta detalle de cartel.

CONSULTA VI:

Buenos días,

Se solicita detalle de juntas en pavimento 0.18 (calle Azcuénaga) ya que no se encuentra adjunto. Gracias.

RESPUESTA VI:

Las juntas a realizar serán de dos tipos, una continua de manera longitudinal, con un ancho de 0,5 cm la cual se sellará con un elastómero tipo sellador SA50. Y con respecto a las juntas nuevas transversales se realizarán cada 3 metros, e irán con pasadores según se indica en especificaciones de pliego.

CONSULTA VII:

Estimados buenos días; por medio de la presente solicitamos planilla de cotización de la oferta ALTERNATIVA solicitada gracias.

RESPUESTA VII:


La planilla de cotización alternativa se encuentra adjunta en la circular N°1 dentro de la documentación del proyecto de alternativo.


CONSULTA VIII:

Se solicita aclaración sobre art.23 (PELP) anticipo de fondos (dice según lo especificado Art.7 inc. f) y no se encuentra en el PELP

RESPUESTA VIII:

Esta consulta se respondió en la circular N° 1


ARQ. DANIEL A. PEZZUTTI
SEC. de OBRAS Y SERV. PUBLICOS
Municipalidad de Luján de Cuyo


Ing. ROLANDO D. BALDASSO
SECRETARIO
OBRAS E INFRAESTRUCTURA
Municipalidad de Luján de Cuyo