



PLANTA TANQUE

REFERENCIAS:

- 1 EQUIPO GENERADOR DE AIRE CALIENTE, DE 60.000 CAL/H EFECTIVAS y 100 m³/min, CON MOTOR DE 1,5 HP y 16 mmca, HOGAR PRESURIZADO TRIPLE PASO DE HUMO, INCLUYE TERMOSTATO Y JUEGO DE FILTROS ADICIONALES, MARCA TEMPOMATIC, CROCC, EFRAM, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD
- 2 FUTURA PROVISION EQUIPO GENERADOR DE AIRE CALIENTE, DE 45.000 CAL/H EFECTIVAS y 58 m³/min, CON MOTOR DE 3/4 HP y 15 mmca, HOGAR PRESURIZADO TRIPLE PASO DE HUMO, INCLUYE TERMOSTATO Y JUEGO DE FILTROS ADICIONALES, MARCA TEMPOMATIC, CROCC, EFRAM, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD
- 3 ③ THERMOTANQUE ALTA RECUPERACION 250 Lts, MARCA RHEEM, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD
- 4 ④ FUTURA PROVISION EXTRACTOR DE CAMPANA TIPO SPIT, Ø 250 mm, MARCA GATTI, EQUIV. O SUPERIOR CALIDAD, CON SONBERETE TIPO SPIRO
- 5 ⑤ COCINA INDUSTRIAL 4 HORNALLAS, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, CON BANDEJA ENLAZADA, CON HORNO, VALVULA DE SEGURIDAD, PISO DE HORNO EN FUNCION DE H°, ENTRADA DE GAS DE 1" QUEMADOR TIPO ESTRELLA EN FUNCION DE H°, PROVISION DE REJILLA Y ASADERA, MARCA PICO LINEA LIEN EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, CARACTERISTICAS: 1 HORNALLA DE 3500 CAL/H, 2 HORNALLAS DE 4500 CAL/H, 1 HORNALLA DE 5500 CAL/H, Y QUEMADOR HORNO DE 10.000 CAL/H.
- 6 ⑥ HORNALLON DE PISO A GAS, ESTRUCTURA METALICA, ENTRADA DE GAS DE 3/4", HORNALLA DE FUNCION, QUEMADOR 10.000 CAL/H, MEDIDAS 40x40 cm, MARCA PICO LINEA LIEN, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD
- 7 CONDUCTO DE INYECCION DE AIRE: EN CHAPA GALVANIZADA BWG N° 2225 DE SECCION RECTANGULAR, REVESTIDOS EN LANA MINERAL DE VIDRIO, CON FOIL DE ALUMINO, SOLAPADA CON CINTA AUTOCHESSA ALUMINIZADA TEXTURADA, Y LIGADURA DE ALAMBRE GALVANIZADO CADA 30 cm, EN SUJAL EL CONDUCTO IRA A LA VISTA, SIN AISLACION, COLOR A DETERMINAR CON LA INSPECCION DE OBRA.
- 8 CONDUCTO DE RETORNO DE AIRE: IDEM CARACTERISTICAS AL DE INYECCION
- 9 CONDUCTO FLEXIBLE CON AISLACION DE 1" LANA MINERAL PARA INYECCION Y RETORNO MARCA FLEXOUC, EQUIV. O SUP. CALIDAD
- 10 D + ⑩ DIFUSOR TIPO S1, CON 100/100 DE REGULACION, MARCA IDELMET, RITRAC, EQUIV. O SUP. CALIDAD
- 11 RR REJA DE RETORNO, SERIE 10.000, MARCA, RITRAC, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD
- 12 RI REJA DE INYECCION DOBLE DEFLEXION, MARCA RITRAC, EQUIV. O SUP. CALIDAD
- 13 T.A.E. TOMA DE AIRE EXTERIOR REGULABLE 100/100, CON ALAMBRE MOSQUETERO, MARCA INOUTERM, RITRAC, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD
- 14 T REDUCCION EN CONDUCTO
- 15 T TERMOSTATO EN CAJA CON TAPA PLASTICA TRANSPARENTE PERFORADA Y LLAVE DE CIERRE Y SEGURIDAD.

 DIP/Arq	PROVINCIA DEL NEUQUEN					
	MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA					
	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS					
	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA					
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
OBRA: ESCUELA PRIMARIA S/Nº - NUEVO EDIFICIO - 1º ETAPA						
LUGAR: RINCON DE LOS SAUCES						
PLANO: INSTALACION DE CALEFACCION					PLANO Nº	
PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF. 1 MODIF. 2	
			1:100	2016		
					07-01	