



TRAMO	LONGITUD (m)	CAUDAL (m³/h)	VELOCIDAD (m/s)
IMPLULSION	12,8	48	2,92
A-B	12	48	2,92
B-C	4	24	3,29
B-D	17	24	3,29

NOTAS: INSTALACION DE HIDRANTES CON BOCA DE IMPULSION PARA ACCESO DE BOMBEROS.
TODOS LOS VIDRIOS SON DE SEGURIDAD 4+4mm

ARAÚJO - BOSCOBOINIK - IRIBARNE arquitectos	HIDRANTES Planta Baja	
	ARCHIVO:	PLANO
	DIBUJO:	IH-01
	ESCALA:	
AULAS MULTIMEDIA	FECHA:	04-15
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA	
		NUMERO 01