



Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda

Nota UCPyPFE N° 1046
BUENOS AIRES, 20 OCT. 2016

Ref.: Contrato de Préstamo BID N° 2929/OC-AR –
Programa de Inversiones Municipales – LPN N°
0|1/2016 “Ampliación del Sistema de Desagües
Cloacales de Santo Tomé – Pcia. de Corrientes”

NOTA ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1

Atento la consulta efectuada por un interesado en el marco de la Licitación de Referencia, se emite la presente, detallándose a continuación las consultas y sus correspondientes respuestas:

Consulta N° 1:

“... a) Solicitamos domicilio del contratante con el fin de emitir la garantía de oferta...”

Respuesta N° 1:

De conformidad con lo establecido en la Cláusula IAO 17.2 de la Sección II del Documento de Licitación, “...El monto de la Garantía de la Oferta asciende a la suma de \$ 585.000. (PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL). El nombre y dirección del asegurado es: Programa de Inversiones Municipales BID 2929 OC-AR - Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, sita en Hipólito Yrigoyen 250 – Piso 12° - Of. 1201 – C.A.B.A. ...”.

Consulta N° 2:

“...En referencia al ART.2: Forma de realizar los trabajos del Folio 183: Cuales son los caudales y la altura manométrica de diseño?”

2.- Forma de realizar los trabajos Comprende la provisión e instalación de equipos electrobombas de motor sumergible, centrífuga, de eje vertical corto con las siguientes características: Deberán ser aptas para trabajar parcialmente sumergidas, con solamente la parte hidráulica sumergida o totalmente sumergida, en servicio permanente con líquidos cloacales o líquidos con sólidos en suspensión, para los caudales y altura manométrica de diseño y para tal fin el oferente deberá llenar las planillas de datos garantizados. ...”.

Respuesta N° 2:

Referente al Ítem 15 Art. 2 forma de realizar los trabajos: están perfectamente explicitados en las fojas 183 y 184 del Pliego de especificaciones técnicas Particulares, Sección VI – Condiciones Especiales del Contrato. De los tres tipos de bombas incluidas en la Sección IX. Lista de Cantidades (folio 275 del Pliego), las características de cada una son las siguientes:

Ítem 18. BOMBA SUMERGIBLE 13.5Kw: caudal de 144 m³/h, altura de 16 m, con motor de 13.5 Kw.

Ítem 19. BOMBA SUMERGIBLE 2.40Kw: caudal de 13.7 m³/h, altura de 18 m, con motor de 2,40 Kw.

Ítem 20. BOMBA SUMERGIBLE 1.20Kw: caudal de 4,5 m³/h, altura de 10 m, con motor de 1.20 Kw.

Atentamente.

Ing. Francisco Puertas
Coordinador Ejecutivo
Préstamos BIRF 7385-AR/BID 2929 OC-AR
Préstamos CFA N° 6568, N°7864 y N°8583
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Obras Públicas