TABLERO SECCIONAL TALLER USOS MULTIPLES (TS3)



TABLERO SECCIONAL TALLER USOS MULTIPLES (TS3)



TABLERO SECCIONAL SUM 1 (TS5)



TABLERO SECCIONAL SUM 1 (TS5)



REFERENCIAS



NOTAS:

1- LOS DISYUNTORES DIFERENCIALES INDICADOS CON (*) Y LOS CORRESPONDIENTES A LOS CIRCUITOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEBERAN SER DEL TIPO SUPERINMUNIZADOS CON FILTROS DE ALTA FRECUENCIA PARA APLICACION EN COMPUTACION.

2- LOS MODULOS DE INTERRUPTORES UNIPOLARES QUE COMANDAN LA ILUMINACION DE LAS CIRCULACIONES, ESPERAS Y OTROS LOCALES ESTARAN MONTADOS EN GABINETES INDEPENDIENTES, A FIN DE QUE EL PERSONAL LOS OPERE SIN RIESGO.

3- EL PODER DE CORTE DE LAS TERMOMAGNETICAS ESTARAN EN CORRESPONDENCIA CON LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DEL TABLERO.

TABLERO SECCIONAL SUM 2 (TS6)



TABLERO SECCIONAL SUM 2 (TS6)



TABLERO SECCIONAL GARITA



Programa Nacional de Escuelas

Programa de Desarrollo de Recursos Físicos Educativos - Programa CAF 7908 -

CAF BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Presidencia de la Nación

SAN ANTONIO DE ARECO MUNICIPIO

OBRA ESCUELA DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL Nº 1

CUE

CUI

LOCALIZACION SAN ANTONIO DE ARECO

NOMBRE
ESCUELA DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL Nº 1

DOCUMENTACIÓN LICITATORIA
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA

PLANO Nº SAA-IE4
UNIFILARES

RESPONSABLE

ARCHIVO atmp9009.dwg

ESCALA 1:100

FECHA

FIRMA

MODIFICACIONES

FECHA	OBSERVACIONES
FECHA	OBSERVACIONES
FECHA	OBSERVACIONES