

LANUS, 1 DE FEBRERO DE 2017

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2-2017

Fecha de Apertura: 17-02-2017

**OBRA: "CENTRALIDAD LANÚS: ESTACIÓN, PLAZOLETA, CICLOVIAS,
PUENTE CARRETERO Y PEATONAL"**
EXPEDIENTE N° D-4060-3479-2016

CIRCULAR N° 1 – SIN CONSULTA

Se informa a los señores Oferentes que se ha detectado un error material involuntario en la descripción de la luminaria urbana a colocar, siendo el modelo correcto "tipo XCEED" de 96 a 128 LED con una potencia lumínica de 20000 a 28000 lúmenes o superior. Todo ello de acuerdo al cálculo lumínico a realizarse en obra.

El modelo seleccionado deberá ser aprobado por la Inspección de Obra previo a su colocación.

La presente Circular deberá ser firmada por el apoderado y el Represente Técnico de la Empresa Oferente, la misma formará parte de la presentación de la Propuesta en el Sobre N° 1.-



Arq. F. Ely Méndez Cueto
Directora de Obras de Arquitectura
Secretaría de Desarrollo Urbano
Municipio de Lanús