



CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

1 - TAREAS PRELIMINARES

1.1. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

Se efectuará en el área correspondiente a la edificación. Se interpretarán como trabajos de limpieza y preparación del terreno, los siguientes: limpieza de residuos, mezclas, etc., que hubiere, desarraigo de los árboles que hubiere, incluso su raíz, serán retirados o conservados en buen estado de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. Se cegarán los pozos negros, etc. Hecho este trabajo, se preparará el terreno dejándolo en forma adecuada para el replanteo.

1.2. CARTEL DE OBRA

En lugar que indique la Inspección de Obra, el Contratista procederá a colocar un (1) cartel de Obra. El mismo deberá cumplir con las Normas y Reglamentaciones Municipales, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y Corporación Andina de Fomento.

La ejecución, colocación y mantenimiento del cartel estará a cargo del Contratista, su importe se incluirá en el monto del Contrato.

Será ejecutado de acuerdo a lo consignado en el plano correspondiente. La leyenda que falta cubrir y la ubicación del mismo se solicitará a la Inspección de Obra.

El Contratista tendrá en cuenta una vez elegido el lugar, orientar el cartel con el flanco hacia los vientos dominantes y/o máximos. Deberá permanecer iluminado en horario nocturno.

1.3. CERCO DE OBRA

El Contratista deberá cercar perimetralmente el área asignada a la obra con tablas fijas a puntales de madera. Los puntales tendrán una sección mínima de 75x75mm se fijarán cada 3m aproximadamente, firmemente empotrados en una base de hormigón de cascotes. El espacio resultante entre los mismos será cubierto por tablas verticales de 25mm de espesor y de 100 a 150mm de ancho, separadas entre si no más de 30cm unas de otras. Estas tablas se vincularán longitudinalmente con tirantes de 50x76mm de escuadría y además recibirán tablas diagonales de refuerzo. Los cercos perimetrales tendrán una altura mínima de 2m procurándose que en el extremo superior queden puntas agresivas para dificultar el trepado. Su importe se incluirá en el monto del contrato.

Las puertas y portones deberán limitarse al número mínimo e indispensable. Fuera del horario de labor permanecerán cerradas. El importe del cerco perimetral se entiende incluido en el monto del contrato.

1.4. OBRADOR E INSTALACIONES PARA LA INSPECCIÓN.

El Contratista ejecutará las construcciones provisionales que se requieran para la realización de los trabajos. Para tal efecto solicitará su aprobación dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del contrato, del plano de obrador donde se indicarán las entradas, oficinas, vestuarios, depósitos de materiales y herramientas; agua para uso de obra indicando su provisión, almacenamiento y distribución, energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, asimismo deberá prever un sistema de extinción de incendio.

Bajo ningún concepto se utilizarán locales en edificios existentes que estén ocupados por actividades universitarias para su empleo como depósitos, oficinas, vestuarios, y de otra necesidad inherente a los trabajos contratados.

La oficina para la Inspección de Obra tendrá una superficie no inferior a 20 (veinte) metros cuadrados, incluido baño, debiendo ser locales correctamente aislados, iluminados y ventilados, debiéndose entregar, terminada y equipada dentro los treinta (30) días corridos a partir de la fecha del acta de iniciación de la Obra. El equipamiento consistirá en un escritorio con tres cajones como mínimo y artefactos de luz para el mismo, cuatro sillas, una mesa de trabajo para extender planos, un armario de dos puertas con cerradura de seguridad y un equipo de computación completo con capacidad suficiente para trabajar con programas de dibujo, planillas de cálculo, etc. debidamente instalados en el equipo de acuerdo a las necesidades a solicitud de la Inspección de Obra.



Todas las construcciones ejecutadas provisionalmente serán retiradas del predio de la Universidad una vez finalizada la obra; debiendo quedar el terreno libre de rastros de materiales, fundaciones, cañerías, postes, etc. y sin dejar pozos, zanjas o depresiones. Correrá por cuenta del Contratista la compactación y nivelación del área afectada al obrador.

1.5. NIVELACIÓN Y REPLANTEO

El Contratista realizará la medición del perímetro y ángulos del terreno a fin de verificar sus medidas. Cualquier diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra.

Los planos de replanteo, los ejecutará el Contratista en base a los planos generales y de detalles que obren en la documentación contractual y deberá presentarlos para su aprobación a la Inspección de Obra estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en éstos, no exime al Contratista de la obligación de verificación directa en la obra. Cualquier diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra.

El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo, y previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra la aprobación del trabajo de replanteo realizado.

En relación al replanteo, los ejes de las paredes maestras serán delineadas con alambres asegurados correctamente, tendidos con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, los que serán retirados una vez que las paredes alcancen aquella altura. Asimismo la escuadría de los locales será verificada, comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, ventanas, etc., se realicen las verificaciones de control por vías diferentes llamando la atención de la Inspección de Obra sobre cualquier discrepancia con los planos.

Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones de muros, columnas o vigas, movimiento de marcos de puertas y ventanas, rellenos o excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, será por cuenta exclusiva del Contratista el que no podrá alegar como excusa a la circunstancia de que la Inspección de Obra no ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, los mismos se ratificarán o rectificarán durante la construcción mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles.

El nivel considerado ± 0.00 en la Documentación Gráfica del presente pliego, es el nivel del piso terminado del interior del edificio a construir, el cual deberá quedar al mismo nivel del piso terminado existente.

Para fijar un plano de comparación en la determinación de los niveles en las construcciones, se deberá ejecutar un pilar de albañilería de 0,30m x 0,30m en cuya parte superior se empotrará un bulón cuya cabeza quede al ras con la mampostería.

Al iniciarse la obra se determinará la cota de la cara superior del bulón con intervención de la Inspección de Obra, todos los niveles de la obra, deberán referirse a dicha cota, el mencionado pilar debidamente protegido, no podrá demolerse después de concluida la ejecución de todos los pisos de locales, aceras, etc.

El Contratista deberá tener en la obra, permanentemente un nivel con su trípode y mira correspondientemente para la determinación de las cotas necesarias.

1.6. ESTUDIO DE SUELOS Y CÁLCULO ESTRUCTURAL.

Se adjunta al presente pliego de licitación el **estudio de suelos preliminar de terreno cercano a la obra**, quedando a cargo del contratista el estudio definitivo en el que deberá basarse para realizar el cálculo estructural correspondiente.

1.7. TRAMITACIONES MUNICIPALES, DERECHOS Y CONEXIONES SERVICIOS DE OBRA.

Dentro de los (10) días posteriores a la firma del contrato de la Obra; el contratista deberá presentar para su aprobación por parte de la Dirección de Obras Particulares, dependiente del municipio del ejido correspondiente, todos los planos y la documentación técnica referentes a la Obra exigidos por el municipio según normativas vigentes. Serán por cuenta y cargo del Contratista todos los derechos, tasas e impuestos, que resulten menester a tal efecto. Estas tareas incluirán los relevamientos, verificaciones y demás documentaciones faltantes, y la regularización de las construcciones existentes no declaradas incluyendo el pago de tasas, derechos, multas u otro gravamen que corresponda.



Previo a la presentación de los planos para su aprobación municipal. El Contratista deberá requerir a través de la inspección de la Obra, el visado de la Documentación a la repartición contratante.

1.8. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de la Ley 24.557 de Riesgos en el Trabajo y sus Decretos y Resoluciones Reglamentarias:

- Decreto 911/96 - Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción.
- Resolución 231/96 – Condiciones básicas en obras en construcción.
- Resolución 319/99 – Comités o Contratistas.
- Resolución 51/97 – Obras en construcción. Medidas.
- Resolución 463/09 – Solicitud de afiliación y el Contrato Tipo de afiliación. Registro de cumplimiento de Normas de Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Resolución 295/03 – Especificaciones sobre ergonomía y levantamiento de cargas y sobre radiación.
- Decreto 1338/96 – Servicios de medicina y de higiene y seguridad en el trabajo.
- Resolución 299/11 – Provisión de elementos de protección personal a los trabajadores.
- Resolución 559/09 – Programa de rehabilitación para empresas con establecimientos que registren Alta Siniestralidad.

El Contratista indicará al presentar cualquier presupuesto de obra el nombre y matrícula de los profesionales que prestan en su empresa de los servicios siguientes:

- Servicio de Medicina Laboral.
- Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Asimismo antes del comienzo de los trabajos acreditará fehacientes:
- ART en la que tiene inscriptos a sus trabajos, indicando a medida que se produzcan las altas o bajas.
- Examen profesional.
- Capacitación básica inicial de los trabajadores antes de comenzar los trabajos.
- Entrega inicial de elementos de protección personal.
- Programa de capacitación de los trabajadores sobre riesgos de los trabajos a realizar.
- Medidas de protección a implementar para prevenir los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.

El Contratista deberá informar en detalle dentro de las 24 horas siguientes cualquier accidente al personal y/o material que ocurra durante el desarrollo de los trabajos, indicando las medidas tomadas para evitar su repetición.

2 - DEMOLICIONES

2.1. GENERALIDADES

Los trabajos especificados comprenden la demolición de todos los elementos indicados en planos como a demoler y todo otro que por razones constructivas y/o técnicas sea necesario realizar. Esta circunstancia no da derecho al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

Incluye también el retiro de la obra de todos los materiales.

Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las nuevas construcciones con excepción de los que pudieran mencionarse expresamente en otros capítulos del presente Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares.

2.2. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

Se realizarán los trabajos de demolición necesarios para la ejecución de la obra.



El Contratista procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realización de los trabajos de demolición, en especial teniendo en cuenta que durante el transcurso de la obra se seguirá funcionando con las actividades normales de la Universidad.

Previo al inicio de los trabajos de demolición, el Contratista deberá presentar una memoria descriptiva de los criterios de demolición y tiempos de ejecución.

Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos tendientes a la prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al personal de la obra y/o terceros y/o transeúntes.

Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, cañerías, cables, etc. Correspondiente a los servicios de agua corriente, teléfonos, energía eléctrica, gas, etc., existentes.

Estarán a su cargo los apuntalamientos, vallados y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los daños que se puedan ocasionar en las construcciones existentes y personas ajenas a la obra, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Quedan terminantemente prohibidos los derrumbamientos en bloques o el empleo de métodos que puedan ocasionar daños o molestias.
- Cuando se ejecuten demoliciones se realizarán los apuntalamientos necesarios y se tomarán todos los recaudos para asegurar la absoluta estabilidad e integridad tanto de las construcciones existentes como de las personas que trabajan en la obra y de terceros.
- Se tomarán precauciones por medio de señaladores e indicadores y se realizarán todas aquellas defensas que establezcan las leyes y ordenanzas vigentes.

Se pondrá especial cuidado en el retiro de aquel material que, a criterio de la Inspección de Obra, pudiese ser reutilizado, pero bajo ningún concepto el Contratista podrá hacerlo en la obra contratada.

Todo el material de demolición se pondrá a disposición de la Inspección de Obra, y será trasladado al lugar que ésta le indique, corriendo por cuenta del Contratista el costo que implique el acarreo y flete del traslado, como así mismo la descarga en el lugar indicado.

2.3. SEGUROS

El Contratista antes de dar comienzo a los trabajos de demolición deberá tomar seguros conforme a las reglamentaciones vigentes, que cubran los riesgos contra terceros y contra accidentes de su personal, y el de toda persona autorizada a permanecer en la obra.

2.4. DEMOLICIONES A EJECUTAR

- Demolición de mamposterías de volumen saliente de edificio existente
- Demolición de losa de volumen saliente de edificio existente
- Retiro de tímpano de chapa y estructura soporte del mismo
- Retiro de puerta de doble hoja existente
- Demolición de veredas perimetrales

3 - MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.1. DESMONTE Y RETIRO DE MATERIALES SUELTOS

Comprende el retiro de los materiales producto de las demoliciones y preparado según las etapas y el retiro de los escombros.

3.2. EXCAVACIONES PARTICULARES S/COMPOSICIÓN DEL SUELO.

En toda la superficie que ocupa la obra, el Contratista deberá retirar aproximadamente 70cm de suelo, por debajo del nivel inferior de la platea de fundación, para su posterior relleno con material seleccionado, de acuerdo a lo descrito en el ítem 3.7. RELLENOS EN RECINTOS CERRADOS. Esta cota deberá ser verificada por el Contratista de acuerdo al estudio de suelos que ejecutará a su exclusiva costa y a los antecedentes de fundación de los edificios existentes en el predio.

3.3. EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS Y BASES DE COLUMNAS



El Contratista deberá apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias en todas aquellas excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se produzcan desprendimientos y/o deslizamientos.

Idénticas medidas se adoptarán para el caso que puedan resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes y el Contratista será en todos los casos el único responsable de los desmoronamientos que se produjeran y sus consecuencias.

Salvo indicación en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, etc., tendrán un ancho al igual que las zapatas, bases de columnas, etc., que contengan y serán excavadas hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas que graviten sobre él, aún cuando los planos no indicaran dicha profundidad.

Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la Inspección de Obra determinará el procedimiento a seguir en la cimentación. Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo considerará en todas aquellas que soporten cargas menores, ampliando en éstas las obras de fundación. En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista las disposiciones necesarias para que se efectúen las pruebas de resistencia correspondientes a la base de fundación, pruebas cuyos gastos correrán por cuenta exclusiva del Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse la cimentación y todas ellas se protegerán esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por roturas de cañerías, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se desagotarán y luego se excavará hasta llegar al terreno seco.

Cuando por error se excediera de la profundidad que indican los planos, la Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de establecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son por cuenta y cargo del Contratista.

El espacio entre el muro de cimiento y el paramento de la zanja, se rellenará por capas sucesivas de tierra humedecida, de espesor máximo de 15cm, las cuales serán apisonadas con pisón de 10kg.

No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección de Obra la terminación de las zanjas correspondientes para que éstas las inspeccione si lo considera necesario.

3.4. EXCAVACIONES PARA DESAGÜES CLOCALES.

Si dentro de las superficie a construir hubiera algún elemento de desagüe cloacal o pluvial, (cámaras, bocas, cañerías, etc.) o tendido de cañerías de agua o gas que estén en uso, el Contratista a consideración de la Inspección de Obra, deberá reubicar los mismos con materiales nuevos agregando bocas o cajas de acceso, de tal forma que la reparación en caso de deterioro u obstrucción sea de fácil acceso. Esta ejecución y provisión de materiales estará a cargo del Contratista y su importe se considerará incluido en el monto del Contrato. Queda expresamente prohibido el paso de cañerías y ubicación de cámaras dentro de la superficie de obra.

En el caso que los desvíos resulten inadecuados para la normal evacuación o conducción de elementos provenientes de edificios existentes en el predio, se procederá a realizar un nuevo tendido de la instalación afectada corriendo por cuenta del Contratista la provisión y ejecución de la misma. La nueva ubicación de la instalación deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

Las excavaciones para la cañería sanitaria, tendrán las siguientes dimensiones: para caños de 100mm o más, serán de 0,60m de ancho y para los caños de 60mm serán de 0,40m de ancho, teniendo en todos los casos profundidades variables determinadas por el nivel de las cañerías.

Las zanjas tendrán el fondo perfectamente plano y apisonado. Para el caso de ser necesaria su consolidación, se empleará una capa de hormigón pobre sin armar como base de las cañerías. El relleno con tierra de las zanjas se efectuar en capas de 15cm de espesor, humedecidas y bien compactadas.

3.5. EXCAVACIONES PARA SUBMURACIONES

El Contratista presentará, un plan de excavaciones y sistemas de apuntalamiento, a la Inspección de Obra para su aprobación.

Se convendrá con la Inspección de Obra los detalles para el más adecuado emplazamiento de las excavadoras mecánicas, la ubicación de las rampas de acceso a los fosos, etc.



Durante la ejecución de las excavaciones se dejará constancia de las distintas capas de tierra que se vayan encontrando. El Contratista extraerá muestras de cada una de ellas, las que quedarán a disposición de la Inspección de Obra.

Si por defecto de precauciones de parte del Contratista ocurrieran desmoronamientos, las tierras se volverían a levantar y se acodalarán nuevamente los puntos débiles a expensas de aquel.

El Contratista será en todos los casos el responsable de las consecuencias de estos desmoronamientos. Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc., salvo que los mismos hubieran sido imprevisibles.

El Contratista ejecutará la excavación y submuración previendo todos los elementos necesarios para el achique de la napa freática, hasta llegar al nivel de fundación.

Además deberá prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de desmoronamiento. Al respecto se deja perfectamente aclarado que la Inspección de Obra está facultada a exigir del Contratista la ejecución de apuntalamientos secundarios no previstos por ella y que a su juicio sean necesarios, corriendo todos los gastos a cargo del Contratista sin posibilidad de reclamarlos.

Al llegar al nivel de fundación la excavación deberá ser perfectamente nivelada.

Si la excavación se realizase dentro de una napa de agua, se efectuará formado por cañerías principales que tomen canaletas secundarias, entre estas últimas se colocarán en los lugares indicados en el plano respectivo, cámaras de achique para reducir la altura de napa por zonas durante las obras de aislación.

Todas las cañerías principales darán a un pozo de bombeo desde donde se seguirá efectuando el achique de la napa luego de efectuadas las losas de subpresión.

El Contratista deberá proveer en obra de todas las bombas necesarias para efectuar achiques parcializados. Se aclara que se deberán prever la existencia de bombas a nafta para casos eventuales.

3.6. TERRAPLENAMIENTOS

Se podrá utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de columnas y de sótanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, seleccionarán distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento último.

Las tierras que el Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos, serán limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos. Se apisonarán, previo humedecimiento, por capas sucesivas de un espesor máximo de 15cm, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico aparente seco, igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor. Estos ensayos deberán ser realizados, a cargo del Contratista, por técnicos especializados provistos de elementos e instrumental adecuado y podrán realizarse en obra o en laboratorio. A los efectos de estimar su costo el contratista deberá prever la extracción de 3 probetas por cada capa y cada 700m².

Cuando el suelo esté naturalmente muy húmedo se lo trabajará con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procederá a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactación requerida, serán reconstruidos a costa del Contratista.

3.7. RELLENOS EN RECINTOS CERRADOS (porción de terreno que queda entre fundaciones)

Sólo se permitirá el empleo de suelos previamente aprobados por la Inspección de Obra. Serán los tipos de suelos con mayor contenido calcáreo, con un límite menos de 40 y un índice plástico no mayor a 10.

El suelo de calidad controlada, aprobada, será distribuido en capas horizontales de igual espesor suelto, de aproximadamente 15cm, para obtener un total de espesor compactado especificado.

Serán compactados hasta obtener para cada capa un peso específico aparente del suelo igual al 100% del máximo obtenido en el ensayo del Proctor. El relleno será ejecutado de manera tal que las cotas indicadas en los planos o las que un su reemplazo ordene la Inspección de Obra.

Antes de proceder a la construcción de contrapisos o solados, la Inspección de Obra comprobará el grado de compactación, subrasantes de contrapiso, etc.



3.8. DETERMINACION DE NIVELES

El nivel indicado como 0.00 m corresponde al nivel de piso terminado interior de la obra a ejecutar. Los niveles resultantes serán los que mandarán para efectuar todos los trabajos de cimentación, mampostería, pisos, veredas etc. El Contratista queda obligado a efectuar los desmontes, rellenos, terraplenes, etc., que fueran necesarios para obtener la nivelación indicada. Toda obra necesaria para cumplir lo especificado en materia de niveles, rellenos y desmontes tanto internos como externos, serán responsabilidad del Contratista y se considerarán incluidos en el valor de la Oferta, por lo que no se considerará reclamo alguno por los mismos en concepto de adicional.

4 - ESTRUCTURA RESISTENTE.

4.1. GENERALIDADES

4.1.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista realizará el cálculo completo de las estructuras resistentes de la obra, preverá todos los materiales, mano de obra, implementos, etc., para ejecutar completamente terminada y de acuerdo a su fin, las fundaciones, las estructuras resistentes, las accesorias y todo otro trabajo afín, aunque no surja de planos, especificaciones y detalles de la documentación de la obra.

Durante la ejecución, el Contratista de la Obra, responsable de la misma, tomará los recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexas con los criterios de la Inspección de Obra, para asegurar que todas las condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas en la documentación referida, se cumplan rigurosamente durante la construcción de la obra.

4.1.2. DOCUMENTACION CONTRACTUAL

El Contratista tiene la obligación de revisar toda la documentación contractual no pudiendo invocar errores en ella, para eludir la responsabilidad que le corresponde. Será responsable de su correcta interpretación y especificaciones para la realización de las obras y responderá de los efectos que puedan producirse durante las mismas hasta la Recepción Final. Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, deberá ser comunicada a la Inspección de Obra antes de iniciar el trabajo.

4.1.3. ENUNCIADO DE LAS ESTRUCTURAS

Se entenderá por estructura todo elemento o conjunto de ellos capaz de responder con seguridad ante la solicitud a que, bajo cálculo fuese sometida, debiendo responder esa seguridad a valores previstos tanto en el período de construcción como de puesta en régimen de servicio.

En los casos establecidos en que se deban realizar ensayos de cualquier tipo, se realizarán en entes estatales, fiscales o privados, en forma indicada por las Normas CIRSOC vigentes, presentándose los resultados, y sobre la base de ellos rechazar o aceptar las calidades del material tratado. En todos los casos dichos ensayos serán solventados por el contratista de la Obra.

4.1.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El Contratista tendrá en cuenta que es de su exclusiva competencia la responsabilidad integral y directa del cálculo y la preparación de los planos de detalle para la perfecta realización de lo que se contrata, teniendo en cuenta que los planos componentes de este pliego son ilustrativos, pudiendo el Contratista optar por otras soluciones que a su criterio y demostración sean eficaces. A su vez designar un profesional universitario, con título nacional o revalidado, quien se entrevistará previamente con la Inspección de Obra, a fin de aclarar conceptos y normas para evitar entorpecimientos en la aprobación de los mismos.

4.1.5. REGLAMENTACIONES

El cálculo y la ejecución de las estructuras resistentes se deberán realizar de acuerdo con los reglamentos que se indican a continuación (y/o actualizaciones que a la fecha tengan vigencia).

1. Normas IRAM e IRAM-IAS
2. CIRSOC 101 Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de estructuras de edificios.
3. CIRSOC 102. Acción del viento sobre las construcciones.



4. CIRSOC 102/1. Acción dinámica del viento sobre las construcciones.
 5. CIRSOC 103. Acción de los sismos sobre las estructuras.
 6. CIRSOC 104. Acción de la nieve y el hielo sobre las construcciones.
 7. CIRSOC 105. Superposición de acciones. Combinación de estados de carga.
 8. CIRSOC 106. Dimensionamiento del coeficiente de seguridad.
 9. CIRSOC 107. Acción térmica climática sobre las construcciones.
 10. CIRSOC 201. Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de Hormigón armado y pretensado. (T. I y II).
 11. CIRSOC 201/1. Aceros para Hormigón Armado.
 12. Disposición 251. Aceros para estructuras de hormigón armado. Métodos de ensayo y condiciones de aceptación.
 13. Disposición 252. Agregados para hormigones. Métodos de ensayo.
- Como medios auxiliares para el cálculo y dimensionado pueden utilizarse los cuadernos 220 y 240 de la comisión alemana, para el estudio del hormigón armado, publicadas en castellano por el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales y el Manual de Cálculo de estructuras de hormigón armado (Volumen I y II), publicados por el Instituto de Cemento Pórtland.
- Las consideraciones que deben hacerse sobre otros tipos de acciones, como por ejemplo máquinas, equipos, vehículos, etc., se deben ajustar a lo estipulado en los reglamentos especiales o si éstos no existieran, el Contratista o profesional responsable que lo presenta deberá justificar los valores que adopte.
- Todos los reglamentos antes mencionados pasarán a formar parte de las especificaciones de este pliego y el Contratista deberá remitirse a la interpretación de los mismos para la aclaración de dudas que podrán originarse en la aplicación de las Documentación Técnica del proyecto, o en las formas de ejecución propiamente dichas.

4.1.6. REQUISITOS

Cuando algún material propuesto por el contratista, en opinión de la Inspección de Obra, no reúna los requisitos necesarios para la aplicación específica, el Contratista proveerá los elementos conforme a las especificaciones básicas.

Las arenas cumplirán con los requisitos establecidos en las Normas IRAM y los análisis granulométricos se realizarán siguiendo las mismas Normas. Los ensayos de granulometría deberán ser ejecutados periódicamente a solicitud de la Inspección de Obra en base a lo especificada en el CIRSOC.

Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamaño apropiado, provenientes exclusivamente de origen granítico silíceo o cuarcítico formado por trozos duros y libres de revestimiento adherente. Para uso estructural, no podrá utilizarse arcilla expandida de ninguna clase.

En los cálculos el Contratista utilizará aceros especiales con la resistencia característica a tracción de acuerdo a las Normas que fija el CIRSOC. El Contratista podrá utilizar acero de mayor resistencia que el indicado, siempre y cuando cumpla todas las exigencias requeridas al otro, pero sin variar por ello las secciones que surgen del cálculo e indicadas en los planos aprobados.

Las cales a utilizar en obra podrán ser hidráulicas, aéreas hidratadas o vivas.

Si se utiliza cal hidratada en polvo, y/o hidráulica cumplirán con las Normas IRAM, debiendo permanecer en sus envases hasta el momento de su utilización.

Se emplearán cementos normales, de alta resistencia a los sulfatos y/o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en el CIRSOC.

4.2. HORMIGÓN ARMADO

4.2.1. GENERALIDADES

La estructura de hormigón armado deberá responder en un todo al cumplimiento de las normas vigentes contenidas en el CIRSOC por lo tanto deben ser utilizadas ajustándose a estas especificaciones.

Queda expresamente establecido que la presentación por parte de la empresa del cálculo y dimensionamiento de la estructura no exime de la responsabilidad por el comportamiento de la misma ante las solicitudes de carga.

4.2.2. MEZCLADO



Las mezclas deberán hacerse en todos los casos con máquinas hormigoneras de un tipo tal que aseguren la distribución de los materiales en el interior de la máquina. Las hormigoneras tendrán que tener un dispositivo que cierre las bocas para impedir la salida de los materiales hasta no hayan sido mezclados durante el tiempo mínimo de 120 segundos. La cantidad de agua se regulará para obtener el asentamiento correcto y un escurrimiento en la masa dentro de los valores que fije la Inspección de Obra, para cada trabajo.

La fijación de dichos valores se efectuará tratando de asegurar una consistencia plástica de hormigón que permita un buen escurrimiento en los moldes y a través de las armaduras.

Será rechazado todo hormigón cuya trabajabilidad no corresponda con la del asentamiento especificado y/o que presente segregación de sus materiales componente.

La utilización de aditivos plastificantes para aumentar la trabajabilidad, su dosificación y las características de elementos usados deberán ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra.

4.2.3. COLOCACIÓN DE HORMIGÓN

Se hará en tal forma que el hormigón pueda llegar sin segregación hasta el fondo de los moldes.

Se procurará colocar el hormigón inmediatamente después del mezclado, quedando estrictamente prohibido utilizar el hormigón que haya comenzado a fraguar. El hormigón debe quedar colocado en su posición definitiva, dentro de los encofrados, antes de que transcurran sesenta (60) minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho tiempo el hormigón será protegido contra la acción de los agentes climáticos.

Los moldes de las vigas y las losas deberán ser llenados en una sola operación sin interrupción desde el fondo hasta el nivel superior de la losa. La Inspección de Obra autorizará la interrupción del hormigonado si las circunstancias así lo aconsejan. El llenado de las columnas se hará de una sola vez.

Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura deberán tener consistencia uniforme. Se compactará librando el hormigón con vibradores de alta frecuencia, los cuales deberán ser aprobados, en número y características, previo al comienzo de la tarea de hormigonado.

El Contratista tomará todas las precauciones para evitar los efectos del calor, del viento y del frío sobre las obras. No deberá efectuarse la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5° C (cinco grados centígrados).

Si al desencofrar se comprobaran fallas que no afecten las condiciones de estabilidad se procederá a un arreglo según las instrucciones de la Inspección de Obra.

Si las fallas fuesen de un orden tal que comprometerán la estabilidad de las estructuras o las tornaran inútiles a sus fines, la Inspección de Obra resolverá lo que crea oportuno, hasta su demolición y reconstrucción, sin lugar a reclamo del Contratista que lo ejecutará a su costo.

Cuando se interrumpa o reanude el hormigonado de una zona, deberán tenerse en cuenta las reglas normalizadas en cuanto a limpieza, humedad de superficies y preparación de la junta. Las juntas de trabajo serán fijadas cada vez, en acuerdo con la Inspección de Obra. Una vez que el hormigón haya comenzado a fraguar estará prohibido todo tipo de trabajo, o vibración sobre el mismo. Queda estrictamente prohibido cargar las estructuras hormigonadas hasta que la resistencia del hormigón lo permita, acordando lo anterior con la Dirección de Obra.

El Contratista deberá proceder a establecer los dosajes necesarios para que el hormigón tenga las características determinadas en las especificaciones particulares y planos correspondientes y deberá mantener durante todo el curso de la obra el control de calidad.

Todos los gastos correspondientes al estudio de la dosificación y el control de calidad deberán estar incluidos en el precio del hormigón elaborado.

4.2.4. CONTROL DE CALIDAD

A este efecto regirá lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 – Tomo I, CAP.7 – “Verificación de las características y calidad de los materiales y elementos empleados para construir las estructuras-Ensayos a realizar”.

La Inspección de Obra podrá ordenar la ejecución de todos los ensayos y pruebas que considere necesario para comprobar si los materiales y estructuras de toda clase son los que corresponden. Los que se realizarán en un todo de acuerdo a Normas IRAM y reglamentos CIRSOC.

El personal y elementos necesarios para ese objeto, los pagos por cualquier ensayo físico o químico que deba realizarse por orden de la Inspección de Obra, en un laboratorio oficial, correrán por cuenta del Contratista.



4.2.5. AGREGADOS

Los agregados, fino y grueso para hormigones deberán respetar todas las condiciones normadas en el Reglamento CIRSOC 201 para estructuras de Hormigón Armado.

4.2.6. ASENTAMIENTO

La consistencia del hormigón responderá a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 Y anexos, Tomo I- Se realizarán ensayos de asentamiento conforme a Norma IRAM 1536.

4.2.7. RELACIÓN AGUA / CEMENTO

Serán las especificadas en Reglamento CIRSOC 201 y Anexos

4.2.8. ENCOFRADOS

Todos los moldes serán planos, rígidos, y estarán bien arriostrados de modo que puedan resistir el tránsito sobre ellos, y la colocación del hormigón. Antes de comenzar a llenarlos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.

Se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas. Se dispondrán de manera que puedan quitarse los laterales de las columnas, costados de vigas y losas antes de lo que corresponda a los fondos de las vigas.

Se dará a los moldes de las vigas la contra flecha necesaria para tener en cuenta el efecto de asiento del andamiaje.

El encofrado se mojará en abundancia 2 (dos) horas antes y se mantendrá húmedo hasta el momento de hormigonar.

Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin tocar, lo que inmovilizará las tablas de encofrado que sobre ellos se encuentran. Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente en los entresijos sucesivos.

Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera que se pueda quitar sin ocasionar golpes ni vibraciones. No se admitirá el uso del papel para tapar grietas en el encofrado.

4.2.9. ARMADURAS

Para la colocación y el recubrimiento de las armaduras regirá lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 y anexos – Tomo I- CAP 13. A todo efecto regirán las Recomendaciones CIRSOC 201/1.

Antes de colocar las barras de armadura en los moldes se limpiará cuidadosamente su superficie, eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, óxido de hierro suelto, etc.

Luego se colocarán amarrándolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al introducir o vibrar al hormigón.

Las formas de las barras y su ubicación en los encofrados serán las indicadas en los planos generales, y los detalles respectivos ejecutados según cálculo del Contratista.

La separación mínima entre la superficie de las barras y los encofrados no será nunca inferior a los 2 (dos) centímetros para columnas, vigas y losas. Las armaduras de las estructuras correspondientes a fundaciones, tendrán recubrimiento mínimo de 5cm.

Las barras se doblarán en frío, desechándose aquellas que presenten grietas al plegado.

Los empalmes entre barras de acero deberán desfasarse evitando concentración de tensiones, garantizando la longitud de los mismos la total transferencia de esfuerzos (la longitud de empalme nunca será inferior a 50 diámetros).

La colocación de barras de distribución y empotramiento será obligatoria para el Contratista aunque hubiera sido omitida en los planos. Asimismo deberá colocarse las barras necesarias para establecer una perfecta ligazón entre la obra de hormigón y mampostería.

4.2.10 CURADO.

El hormigón deberá protegerse durante el primer tiempo de fragüe contra las influencias perjudiciales de los rayos solares, viento, lluvia, influencias químicas y precipitaciones. Deberá humedecerse permanentemente para mejor cuidado durante los primeros ocho días.



Si el hormigón hubiere sido preparado con cemento de alta resistencia inicial, el curado deberá prolongarse por un plazo mayor. Contra las heladas deberán adoptarse las precauciones usuales.

4.2.11. DESENCOFRADO

Se esperará para iniciar el desarme de moldes que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a que pueda estar sometido durante la construcción. El principio del desarme y su ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el Contratista debiendo consultar a la Inspección de Obra en todos los casos de cuidado. Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubrirán los lados de los moldes de las columnas y de vigas en que aquellos apoyen, para examinar el verdadero estado de las piezas.

Los plazos mínimos para iniciar el desarme, serán determinados entre la empresa contratista y la Inspección de Obra y a contar de la hora y fecha en que se termine el llenado, datos que anotará el Contratista en un registro especial y que visará la Inspección de Obra a medida que se vayan practicando.

Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de los hormigonados de cada parte de la estructura, para controlar las fechas de desarme de los moldes. La Inspección de Obra controlará este registro.

4.2.12 PUNTE DE ADHERENCIA

Cuando se ejecuten nuevas coladas sobre hormigones viejos se aplicarán previamente sobre la superficie de contacto un puente de adherencia en base a emulsión ligante, cemento y arena.

Los ligamentos para morteros de hormigón será de tipo Plavición Lígante, Sikalátex o similar y para su utilización se seguirán estrictamente las indicaciones dadas por el fabricante.

4.2.13. CONSERVACION Y CUIDADO DURANTE LA OBRA

El Contratista deberá proteger adecuadamente el hormigón ya ejecutado contra chorreaduras, salpicaduras, manchas y lesiones que frecuentemente suelen sobrevenir en las obras cuando no se tienen en vista precauciones especiales. Se concederá gran importancia al cumplimiento estricto de las prescripciones contenidas en este párrafo.

4.2.14. REMIENDOS

Se harán los remiendos necesarios en las partes saltadas, los que se pulirán con piedra de carborundum para uniformarlo con el resto de la estructura y se eliminarán las rebabas y salientes pronunciadas con el resto de la estructura. Luego se hará un empastinado con pasta de cemento blanco mezclada con una solución de agua y un ligante para mortero de hormigón tipo Plavición Lígante, Sikalátex, o similar; previa imprimación de las superficies a tratar, con emulsión ligante del tipo indicado y siguiendo las indicaciones prescriptas por el fabricante. Se pasará la pasta con un fratás forrado con fieltro de modo que la misma penetre en todas las oquedades.

De inmediato antes del fragüe de la colocación se quitará el exceso de éstas sobre las superficies de hormigón con un trapo o arpillera limpia. Esto deberá efectuarse al tiempo de entrar los pintores a la obra.

4.2.15. EMPALMES

En todos los lugares donde la estructura de hormigón armado deba empalmarse con muros o tabiques se asegurará su vinculación mediante la colocación de barras de acero de 6mm, colocados en toda su altura y cada 50cm como mínimo. Se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas, previo a la colocada del material.

4.2.16. ANCLAJES

Se preverán los anclajes necesarios para las carpinterías, parantes estructurales y premarcos; elementos componentes de la herrería, para tomar cubrejuntas y todos los necesarios para la cubierta estructural metálica. Según surja del proyecto definitivo y teniéndose como guía los planos del presente pliego.

4.2.17 JUNTAS DE CONTRACCIÓN

Las juntas de contracción que se construyan en el hormigón deberán hacerse de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes. Dichas juntas no deberán cubrirse ni permitir conexiones rígidas entre las partes de dilatan para permitir la separación de la junta de contracción, se incorporan planchas de



poliestireno expandido en el espesor indicado para dicha junta, a lo largo de toda la estructura, asegurándose una separación constante y sin electos que puedan permitir todo contacto rígido entre las distintas partes de la estructura. Se colocará, en toda la longitud de la junta, cinta elástica de cloruro de polivinilo, de tipo Sika o similar, atada a las armaduras según indicación del fabricante.

4.2.18. INSTALACIONES

Si bien todas las instalaciones, ventilaciones y conductos especiales quedan independientes de la estructura de hormigón armado, se deberá dejar todas aquellas cañerías, cajas, etc., y todo tipo de elementos que necesariamente tenga que incluirse en la estructura de hormigón armado.

Para tal fin se deberán prever los orificios correspondientes y cielorrasos técnicos para el paso de los conductores de las distintas instalaciones. Las presentes prevenciones quedarán a cargo exclusivo del Contratista quien se guiará de la documentación provista.

El Contratista deberá prever en toda la estructura los orificios necesarios para el pasaje de las distintas instalaciones.

En todas las losas y vigas se deberán dejar los huecos y/o montantes que para pasaje de instalaciones, se indique en planos o los determine la Inspección de Obra.

4.2.19. HORMIGÓN A LA VISTA

4.2.19.1. GENERALIDADES

A fin de asegurar el efecto arquitectónico buscado, el hormigón previsto para quedar a la vista requiere que el Contratista deba extremar las precauciones y cuidados para que los hormigones de la obra no sólo satisfagan la condición de adecuada resistencia, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto su apariencia.

4.2.19.2. ENCOFRADO.

Se realizará una cuidadosa selección de madera, cepillando ambas caras y cantos de las tablas para obtener un espesor de 22mm.

En los casos de encofrados de losas de hormigón visto, se utilizará tablero fenólico. De ser necesario, y para evitar el escurrimiento de la pasta de cemento, el hormigón, por rajadas y rejillas se recurrirá al empleo de listones tapajuntas. Podrán utilizarse encofrados metálicos si no se indica lo contrario en planos y planillas.

4.2.19.3. SEPARADORES

Los separadores para mantener en posición al encofrado, serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos y su posición se estudiará posteriormente en los planos de encofrados, a los efectos de que sigan determinado dibujo, lo mismo que la posición de las juntas de trabajo. Si no indican nada en contrario, los separadores se colocarán en una proporción no mayor de uno por metro cuadrado; éstos separadores consistirán en un caño de hormigón que alojará un perno con tuerca y arandela, que cumplirá la misión de mantener suficientemente separado el caño contra los encofrados. Una vez terminado el proceso de fragüe y al desencofrar las estructuras, se retirará el perno, macizando con mortero hidráulico el caño que queda alojado en la masa de hormigón.

Todo encofrado que corresponda a estructura a la vista deberá pintarse antes del llenado con dos manos de algún producto que evite la adherencia del hormigón al encofrado, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. Se observará, a estos efectos, la Reglamentación CIRSOC 201 y Anexos, Tomo I, Capítulo 12 y Anexo 12.4.

4.2.20. OBRAS A EJECUTAR

- a) Plateas de fundación
- b) Vigas de fundación
- c) Vigas portamuros
- d) Losas con encofrado fenólico a la vista
- e) Columnas de hormigón armado a la vista.
- f) Vigas de hormigón armado a la vista
- g) Vigas de encadenado.
- h) Antepedrosos y dinteles.



- i) Vigas de confinamiento para veredas perimetrales de hormigón armado a la vista
- j) Cordón cuneta
- k) Platea de hormigón armado para colocación de aerogenerador con insertos metálicos.

4.3 HORMIGÓN SIN ARMAR

4.3.1. PARA BASES DE CAÑERÍAS

Los caños de cloacas y albañales que corran por terreno natural se asentarán sobre una base de hormigón pobre, que se echará sobre la zanja, previamente limpiada y humedecida.

El tipo de hormigón estará compuesto por cemento Pórtland, cal grasa en pasta, arena gruesa y grava en la siguiente proporción 1:1/2:3:4.

En el caso que no se indiquen en los planos las superficies de apoyo de los caños segura la pendiente de los mismos y se ejecutará a dos aguas hacia adentro. Su ancho será de treinta (30) centímetros con un espesor mínimo en su centro de cinco (5) centímetros y sus lados de siete (7) centímetros.

4.3.2. PARA BASES DE CÁMARAS

Se ejecutará con hormigón compuesto por cemento, arena gruesa y cal grasa en la siguiente proporción 1:2:3 se echará y apisonará perfectamente sobre el fondo previamente limpiado, nivelado y humedecido. El espesor mínimo para cámaras se inspección será de quince (15) centímetros.

5 - ESTRUCTURA Y CUBIERTA METÁLICAS

5.1. GENERALIDADES

Comprende el Proyecto Estructural, Cálculo, Ejecución, Provisión y Montaje de todos los elementos que componen la Estructura y la Cubierta Metálica conforme a lo establecido en el Reglamento CIRSOC 301 y Normas Complementarias.

El Contratista deberá incluir todos aquellos materiales, elementos y trabajos que, aunque no estén especificados, sean necesarios para el cumplimiento de la Obra de acuerdo a su fin.

Se detallan en este Pliego los elementos necesarios para tener una concepción de la Obra: los materiales constructivos, las condiciones de resistencia, rigidez, estabilidad y durabilidad, que se los entiende como correcta interpretación por parte del Contratista.

La Cubierta y Estructura Metálicas estarán formadas por: techo, correas, vigas, arriostramientos y aislaciones termohidrófugas y conductos de ventilación.

En el diseño y dimensionamiento de los elementos y cubierta se deberá observar la condición siguiente: desde el punto de vista de la Inspección, protección y mantenimiento de las diversas partes de la estructura deberán ser fácilmente accesibles en todos los puntos y de sencilla conservación.

5.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

El Contratista presentará por triplicado a la Inspección de Obra, para su aprobación, el detalle completo de los Cálculos Estáticos de la estructura de acuerdo a lo establecido o en Reglamento CIRSOC 301. Capítulo I, Normas complementarias y los siguientes incisos:

- A) Análisis y justificación de las acciones consideradas y sus superposiciones.
 - B) Análisis Estructural Completo, Memoria con detalle de los métodos empleados para el cálculo.
 - C) Cálculo completo justificativo de las dimensiones adoptadas: secciones de chapa, correas, cordones, arriostramientos, soldaduras, etc.
 - D) Tipos de materiales a emplear en la construcción de los elementos resistentes, uniones y soldaduras.
- Para el Proyecto Estructural, cálculo y Ejecución de la Estructura Metálica y cubierta regirán las disposiciones dadas por los Reglamentos CIRSOC que a continuación se detallan y las Normas IRAM a quien estos hacen referencia: los que pasarán a formar parte de este Pliego.
- CIRSOC 101- Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de edificios
 - CIRSOC 102- Acción dinámica del viento sobre las construcciones.
 - CIRSOC 104- Acción de la nieve y del hielo sobre estructuras.
 - CIRSOC 107- Acción térmica climática sobre las construcciones
 - CIRSOC 301- Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de acero para edificios.
 - CIRSOC 301-2- Métodos simplificados admitidos para el cálculo de las estructuras metálicas.



CIRSOC 302- Fundamentos del cálculo para los problemas de estabilidad en estructuras de acero.

CIRSOC 302-1- Métodos de cálculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en estructuras de acero.

CIRSOC 303- Estructuras livianas de acero.

El Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, según lo establecido en Reglamento CIRSOC 301, Capítulo I, Normas complementarias, los planos que a continuación se detallan:

Planos de planta y cortes: donde se describirán gráficamente y especificarán todos los componentes de la estructura y cubierta metálica en ESC. 1:50; Planos de detalles: nudos, apoyos, anclajes, cordones, soldaduras, accesorios de cierre hermético, sistemas de fijación, salidas de conductos, canaletas, cenefas, cumbreras, encuentros, solapas, etc. En ESC 1:10, 1:5, cumbreras, encuentros, solapes, etc. En ESC 1:10, 1:5; Planos de montaje ESC 1:50, 1:20; Toda otra información complementaria que el Contratista estime conveniente para facilitar la interpretación y posterior aceptación de la propuesta estructural o que le sea solicitada por la Inspección de Obra.

5.3. TECHO

Constituido por chapas galvanizadas tipo Globe o Cincalum, prepintadas color azul, conformado T68, marca Comesi o similar, apoyadas sobre las correas. Estas chapas deberán reunir las mismas características que las existentes. Deberá estar calculado para soportar y transmitir, a las correas, los esfuerzos a que estarán sometidos: peso propio, acción del viento, acciones térmicas, peso de nieve, acciones debidas al traslado y montaje; y posteriores reparaciones. Las características geométricas y mecánicas de capacidad portante serán de acuerdo a lo reglamentado en CIRSOC 303.

En las uniones entre chapas y correas se utilizarán grapas de sujeción ocultas, para evitar la libre dilatación de los componentes. El diseño, colocación y sistema de fijación de las grapas estarán determinados por la dilatación térmica, cargas de sección, forma de chapa y por la estructura metálica de apoyo.

Todas las chapas se fijarán en una misma línea perpendicular, coincidente con las a correas, a fin de evitar el movimiento relativo de los panales entre sí. La unión de las chapas entre sí deberá permitir el movimiento causado por su propia dilatación térmica. La resolución de encuentros entre extremos de chapas o paneles y accesorios de zinguería u otros elementos como: canaletas, muros extremos, babetas, elementos de iluminación centenal, etc., estarán diseñados de manera de poder absorber las dilataciones térmicas, asegurando el máximo de hermeticidad mediante molduras de espuma de poliuretano embreada.

5.4. CORREAS

Serán perfiles de acero laminado o tubos estructurales de acero liviano. Deberán responder en un todo a las disposiciones indicadas en los Reglamentos CIRSOC dictados al efecto. Irán apoyadas sobre las vigas, a las que deberán transmitir los esfuerzos debidos al peso propio, peso de la aislación y las acciones que reciban del techo. Llevarán arriostramientos transversales y las de cumbrera irán arriostradas entre sí.

5.5. VIGAS

Para la ejecución de las vigas se utilizarán perfiles normales de acero laminado, que en caso de ser compuestos, irán colocados espalda con espalda, con una separación que corresponda al espesor de la placa de unión o se utilizarán tubos estructurales de acero liviano en secciones soldadas entre sí.

Los nudos se resolverán soldando las barras a cartela cuidando que los ejes de gravedad de las barras concurrentes al nudo considerado, se corten en un punto.

Las vigas se apoyarán sobre placas de asiento que irán soldadas a los hierros existentes en las columnas de hormigón armado. Los nudos de apoyo se resolverán de manera tal que concurren a un mismo punto los ejes de las barras correspondientes al mismo.

5.6. ARRIOSTRAMIENTOS

Estarán constituidos por barras de hierro redondo, dispuestos en forma de cruz, y llevarán un dispositivo que permita tensarlas.

5.7. PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO



Las estructuras de acero deben verificar condiciones especiales de protección contra la corrosión y contra el fuego. A tal efecto regirán para el presente pliego las Reglamentaciones de CIRSOC 301.

5.8. OBRAS A EJECUTAR

- a) Estructura metálica sobre local n° 5 - Aula Taller
- b) Estructura metálica sobre local n° 8 – Aula Mayor
- c) Estructura metálica sobre local n° 12 - Circulación
- d) Estructura metálica sobre local n° 14 – Aula Taller
- e) Provisión y colocación de accesorios correspondientes a cubiertas metálicas

6 - MAMPOSTERÍAS

6.1. NORMAS GENERALES

La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes exigencias.

Se respetará en un todo la calidad de los materiales correspondientes establecido por separado. Los ladrillos se colocarán mojados sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que esta rebasa las juntas. El espesor de los lechos de morteros no excederá los 2cm, las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas etc., de modo que resulten horizontales a plomo y alineadas coincidiendo sus ejes con los indicadores o resultantes de los planos correspondientes.

Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme trabazón en el muro. Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel para regular el asiento y enlace de la albañilería. Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas. Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicará sobre éstos los huecos necesarios para conseguir una adecuada trabazón entre ellos. Los muros se ligarán a columnas y/o pantallas de hormigón armado, por medio de barras de 8mm de diámetro cada 50cm de separación entre ellas, como máximo en toda su altura. Estos hierros se colocarán en el hormigón perforando los encofrados, previo a la colada del material de manera que queden totalmente adheridos al hormigón de la estructura al fraguar.

Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior de hormigón armado deberá levantarse hasta dos hiladas por debajo del asiento correspondiente debiendo completarse (15) quince días después a fin de evitar que el posterior asentamiento del muro o tabique construido forme fisuras en los empalmes.

Los huecos para andamios o similares, se rellenarán con mezcla fresca y ladrillos recortados a la medida necesaria. Donde estén previsto bajadas pluviales o similares embutidas se dejará en el lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutarán todos los conductos indicados en los planos, como así también todos aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspección de Obra dará instrucciones generales para su construcción y/o terminación de revoques y revestimientos.

La unión de distintos materiales como hormigón y albañilería expuestos a la intemperie, serán tratados con masilla elástica tipo Sikacril o similar, en forma de asegurar una permanente impermeabilización.

El contacto de la mampostería con elementos metálicos se sellará con sellador elástico poliuretánico, tipo Sikaflex 1-A, o similar.

6.2. MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES.

Los ladrillos comunes presentarán color rojizo uniforme, tendrán una estructura llena y en lo posible fibrosa, estarán uniformemente cocidos sin filtraciones, carecerán de núcleos calizos u otros cuerpos extraños a y no serán fiables. Deberán cumplir con la Norma IRAM 12518.

Los ladrillos comunes ensayados a la comprensión en probetas construidas por dos medios ladrillos unidos con cemento Pórtland, darán una resistencia media de 90 kg/cm. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán para la trabazón no menos que la mitad de su ancho en todos los sentidos.



Queda prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 1,5cm de profundidad.

En el caso de mampostería en elevación, deberá reforzarse bajo los alféizares y en un sobrecanto de 0,40cm a cada lado de la ventana con una mezcla en concreto compuesto por 1 parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena gruesa, y dos barras de 8mm de diámetro.

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso diez (10) hiladas, asentando con mortero compuesto de 1 parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena mediana, 2 hierros de 6mm de diámetro, que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. Se colocará en el coronamiento de todos los tabiques que no lleguen al cielorraso, un dintel de hormigón armado, de un ancho igual al tabique por 0,10m de alto y en cuyo interior correrá una armadura compuesta por 2 hierros de 8mm de diámetro con estribos de 4,2mm cada 30cm.

A fin de asegurar la buena trabazón de las paredes y tabiques con las vigas y losas de techos u entrepisos, la erección de la mampostería se suspenderá en una altura aproximada de 3 hiladas por debajo de esas estructuras, hasta tanto se produzca el perfecto asiento de las paredes, después de la cual se rellenarán los espacios vacíos dejados, con ladrillo asentados a presión, con un mortero formado por 1 parte de cemento Pórtland, y 3 partes de arena mediana.

Se colocará en la mampostería al mismo tiempo que se ejecuta, los tacos de madera alquitranada para la colocación de marcos así como, en lo posible lo que corresponda para asegurar los zócalos de madera.

Los marcos metálicos deberán colocarse en posición exacta que le corresponda a medida que se eleva la mampostería de modo que las mochetas se ajusten perfectamente a los mismos, cuidando de que las grapas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería, se hará colocar un mortero formado por 1 parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena mediana a fin de solidarizar perfectamente la pieza metálica con la albañilería.

6.3. MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS

Los ladrillos provendrán de la acción de suelos arcillosos, presentarán estructura compacta, sin vitrificaciones y sin grietas continuas.

Presentarán color uniforme, superficies planas con la suficiente rigurosidad para permitir la adherencia de revestimientos y/o revoques, aristas vivas y sin alabeos. Deberán cumplir con la Norma IRAM 12518.

Se construirían muros de ladrillos huecos cerámicos siempre que los mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su peso propio.

En esas condiciones se podrá utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales de muros determinados en los planos.

Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería de ladrillos comunes.

Se asentarán en el arranque, en contacto con la losa de hormigón armado, con mortero formado por una parte de cemento Pórtland y tres partes de arena mediana; el resto de las hiladas que no lleven armadura se asentarán con un mortero formado por una cuarta parte de cemento Pórtland, una parte de cal, y tres partes de arena gruesa. Llevará cada tres hiladas, asentadas con mortero formado por una parte de cemento Pórtland y tres partes de arena mediana, de 2cm de espesor, dos hierros de 6mm de acero común, que deberán ser continuidad de los hierros en columnas o se atarán a clavos de tipo Dry Fix P 20/50, o similar, aplicados con pistola de fijación, o tacos metálicos aplicados con rotopercutora o martillo rotativo.

6.4. EMPALMES

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deban empalmarse con muros o columnas de hormigón se asegurará su vinculación mediante la colocación de hierro redondo de 8mm colocado en toda su altura cada 0,50m a lo más. Estos hierros se colocarán en el hormigón agujereado los encofrados por medio de mechas adecuadas, previo a la colada de material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigón de la estructura a fraguar.

6.5 .TIPOS DE MAMPOSTERÍAS A EJECUTAR

- De ladrillo cerámico hueco de 18x18x33cm.



7 - CUBIERTAS DE TECHOS

7.1. SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA

7.1.1. CUBIERTA DE CHAPA

Sobre la estructura metálica según cálculo, (cabriadas, correas y accesorios) se apoyará la cubierta de chapa según lo especificado en el ítem 5.3. Se colocará una sola pieza a lo largo del faldón y estarán anclados con tirafondos ó ganchos "j", con arandelas de neopreno y selladores; deberá preverse la libre dilatación para absorber los movimientos provocados por las diferentes temperaturas.

Se colocará en todos los cierres de la cubierta banda selladora bituminosa premoldeadas de cierre hermético tipo Compriband.

La cumbrera y sus accesorios serán de chapa lisa galvanizada. Los accesorios serán de las mismas características que las de las chapas en cuanto a material y sistema.

7.1.2. AISLACIÓN HIDRÓFUGA / TÉRMICA CON CIELORRASO

Bajo la cubierta se ejecutará el siguiente armado de techo: Fijado a las correas y cabriadas se colocará una malla de alambre galvanizado cuadrada, modulada en partes iguales de acuerdo a la separación de las correas (máximo 30x30cm), los alambres deberán quedar perfectamente tensados y alineados.

Sobre ésta se colocará una membrana de polietileno de 200 micrones. Se apoyará sobre esta membrana la capa de aislación térmica, compuesta de lana de vidrio de 50mm terminada con papel Kraft.

7.2. SOBRE LOSA DE HORMIGÓN

Por sobre las losas de hormigón armado se colocará una cubierta y aislación termo hidrófuga compuesta de la siguiente manera por las siguiente

- a) film de polietileno de 200 micrones
- b) poliestireno expandido 20mm
- c) contrapiso de nivelación, espesor mínimo 5cm
- d) carpeta hidrófuga de alisado
- e) pintura asfáltica
- f) membrana asfáltica de 4mm de espesor con cara superior de aluminio para cubiertas inaccesibles.
- g) Terminación de piso de piezas cerámicas para cubiertas accesibles

8 – CAPAS AISLADORAS

8.1. GENERALIDADES

Se colocarán aislaciones hidráulicas en todos los paramentos exteriores, paredes, cubiertas y pisos que estén sometidos a la presión de napas de agua, expuestas a la intemperie o en locales sanitarios, de acuerdo a lo especificado en planos y planillas.

8.1.1. CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPAS

Se cuidará que la construcción de la capa sea correcta en toda su extensión debiéndose poner especial cuidado en la construcción de los empalmes, en los quiebres y en las soluciones de continuidad a fin que en todos sus puntos asegure la protección destinada a prestar. Cuando por razones de trabajo deben interrumpirse la construcción deberán tomarse las precauciones necesarias para que los empalmes no sean puntos débiles de aislación. A estos efectos, cada una de las capas constitutivas de la membrana, tanto si se trata de material asfáltico, como las de bases de mortero de cemento u otros materiales, se solaparán en ancho no menor de 0,60m a fin de asegurar su posterior empalme. Para la colocación del techado impermeable fibrado se seguirá las indicaciones del fabricante, con la aprobación de la Inspección de Obra.

8.1.2. TRÁNSITO SOBRE MEBRANAS EN CONSTRUCCIÓN

Como consecuencia de las precauciones que deben adoptarse hasta que no se halla procedido a la colocación de la protección especificada, se evitará totalmente sobre ellas el tránsito de personal y o



materiales. Todo tránsito de personas o depósito de materiales que inevitablemente deba realizarse sobre las membranas en ejecución y no están protegidas, deberá hacerse mediante la interposición de tabloncillos y planchuelas que no las deterioren.

8.1.3. EMPALMES CON EMBUDOS DE DESAGÜES

En la unión con boca de desagües, las membranas deberán extenderse en forma tal de asegurar un cierre hermético. En los techos, en correspondencia con las bocas de desagües, se reforzará la membrana por lo menos en un 50% adicional en un entorno de un metro como mínimo alrededor de cada embudo.

8.1.4. EMPALMES CON ELEMENTOS SALIENTES

Se dispondrán todos los elementos de acordonamiento necesarios para la completa terminación de las membranas, así como cualquier dispositivo que estando indicado en los planos o no, sean necesarios para la correcta terminación de la membrana y su empalme con cualquier otro elemento que emerja de la superficie que se impermeabiliza, tales como tubos, chimeneas, ventilaciones, etc., así como también en muros emergentes, parapetos o vigas invertidas.

8.1.5. RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA

El Contratista será responsable de la eficacia de todas las membranas aislantes de protección hidráulica, debiendo realizar todos los arreglos necesarios cuando en cualquiera de las membranas construidas, se presenten filtraciones. Las membranas a colocar deberán estar garantizadas por sus fabricantes.

8.1.6. PRUEBAS HIDRÁULICAS EN CUBIERTAS

En cubiertas de techos se procederán antes de la recepción de los trabajos de impermeabilización a efectuar las pruebas hidráulicas correspondientes. Se realizarán taponando todos los desagües del paño de techo sometido a ensayo e inundando toda la superficie con la máxima altura que admita la capacidad portante de la estructura y la altura de las babetas. La altura del agua no será menor de 10cm, el ensayo se prolongará por un período de ocho horas como mínimo, mientras se realiza el ensayo el Contratista mantendrá una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en caso de producirse filtraciones.

8.1.7. TERMINACIÓN CONTRA PARAPETOS PERIMETRALES.

Las terminaciones perimetrales se harán en forma tal de asegurar la continuidad de la aislación de las cubiertas, en los parapetos o muros perimetrales. La unión de aislación del techo con la pared exterior se hará a través de babetas en la forma en que se indiquen en los planos.

Cuando no exista ninguna especificación se embutirá la membrana aislante hidrófuga en la pared, a una altura de por lo menos 0.20m, sobre la cota del piso terminado y en forma que la capa impermeable de la pared termine contra la membrana, que se hará penetrar en el muro por lo menos 5cm, hacia adentro con respecto a la membrana de protección hidráulica de la pared.

8.2. TIPOS UTILIZADOS

8.2.1. DOBLE AISLACIÓN HORIZONTAL UNIDA VERTICALMENTE.

En todos los muros se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales. La primera, sobre la última hilada de la mampostería de cimientos y antes de comenzar a ejecutarse la mampostería en elevación, ubicada a cinco centímetros como máximo por debajo del nivel de piso, (cuando exista diferencia de nivel de pisos a ambos lados del muro, se tomará el nivel del piso más bajo). Será continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidándose las uniones en los encuentros de muros.

La segunda, se ubicará a cinco centímetros como máximo por sobre el nivel de piso (cuando exista diferencia de nivel de pisos a ambos lados del muro, se tomará el nivel del piso más alto). El espesor de ambas capas será de 2cm como mínimo, y su ancho será igual al del muro correspondiente sin revoques.

La capa aisladora horizontal se hará con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento Portland, tres partes de arena mediana, con adición de agua de hidrófugos químico tipo Sika 1 o similar, con la dosificación indicada por el fabricante, empleándose la solución obtenida como agua de amasado.



Dicha capa se terminará con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el espolvoreo del mismo. El planchado deberá ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible disminución del espesor de las capas. A fin de evitar la aparición de fisuras se deberá curar la capa con regadas abundantes o cubriéndolas con arpillera húmeda.

Las dos capas horizontales se unirán por ambos lados del muro con una capa aisladora vertical ejecutada mediante un mortero formado por 1 parte de cemento Pórtland, 3 partes de arena mediana y el agregado de hidrófugo en el agua de amasado. El azotado tendrá un espesor mínimo de 1,5cm y su superficie será lo suficientemente rugosa para permitir la adherencia del revoque.

La unión entre ambas capas, se realizará sobre el paramento interior del muro, mediante una aislación vertical ejecutada con azotado de mortero de iguales características al anterior. En este caso la mampostería que se encuentre entre ambas capas horizontales se asentarán con mortero formado por 1 parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena mediana.

No se deberá continuar la albañilería hasta transcurridas las 24 horas de aplicada la capa aisladora.

La capa aisladora superior, antes de la ejecución de la mampostería en elevación, se pintará con tres manos de Asfisol o similar, dadas en calientes, de un espesor mínimos de tres milímetros cada una.

8.2.2. CARPETA HIDRÓFUGA + CARPETA DE ASIENTO

Bajo todos los pisos interiores y sobre banquetas, se realizará una carpeta hidrófuga compuesta por 1 parte de cemento, 2½ partes de arena mediana, más hidrófugo de marca reconocida, sobre dicha carpeta se colocará el piso que corresponda, en forma conjunta para lograr un mayor adherencia del material.

8.2.3. FILM DE POLIETILENO

Se colocará sobre terreno natural, bajo fundaciones y contrapisos, un film de polietileno de 200 micrones de espesor.

9 - REVOQUES

9.1. NORMAS GENERALES

Los revoques de paredes y tabiques, comenzará cuando se haya producido su total asentamiento. Antes de proceder a aplicarse el revoque deberán efectuarse las siguientes operaciones.

- a) Se degollarán y limpiarán todas las juntas.
- b) Se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras a la superficie.
- c) Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Se deberán ejecutar puntos y fajas de guías aplomadas con una separación máxima de 1,50m., para que el revoque tenga una superficie vertical y homogénea, entre los que se llenará con mortero, no admitiéndose espesores mayores a 2cm para jaharro y de 5mm para el revoque fino (enlucido). El mortero será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de los mismos.

El terminado de revoque grueso se hará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido.

Los revoques se terminarán al fieltro, las aristas serán perfectamente planas, curvas y rehundidos, serán correctamente delineados, sin depresiones y alabeos, serán homogéneos en grano y color, libre de rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, etc.

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la aplicación del revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado. En caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir su demolición.

En las superficies ocupadas por tendido de cañerías, y cuando se decida recubrir los elementos, se aplicará sobre todo el ancho de la franja y con un sobreancho de por los menos treinta (30) centímetros de cada lado de la franja, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar éste, deberá dejarse, tanto en las estructuras de hormigón como en la mampostería, pelos de 4,2mm durante el proceso de construcción.



Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela o amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatación por exceso de temperatura. En los lugares donde existan cajas, artefactos, etc., en los tabiques, serán cubiertos por su cara opuesta con metal desplegado a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Se ejecutarán buñas de separación en revoque de 2cm de ancho por 1cm de profundidad en todo encuentro de revoque con piezas estructurales.

En todo paramento exterior, se ejecutarán el azotado de mortero de cemento Pórtland e hidrófugo, el que tendrá un espesor mínimo de 6 mm, independientemente del espesor de los otros componentes del revoque. Antes de comenzar el revocado de un local el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados para revoques de marca determinada expresamente, quedará entendido que el mismo llegará a la obra envasado en bolsas que aseguren la impermeabilidad para su aplicación.

Donde se indique en planos y planillas se ejecutará en paramentos exteriores revoque impermeabilizante tipo Revear o similar, con la textura y color en ellos consignados. Para su colocación se seguirán estrictamente las indicaciones del fabricante del producto.

9.2. TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE LOS PARAMENTOS

9.2.1. REVOQUE DE CAL

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminación ya sea paramentos interiores o exteriores, se entiende que deberá terminarse con enlucido a la cal, u otra terminación equivalente a juicio de la Inspección de Obra.

Para la ejecución de enlucido a la cal se usarán morteros con arena fina la que será previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material grueso.

El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de madera. Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro ligeramente humedecido.

9.2.2. REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO

Cuando la terminación del paramento esté especificada con cerámicas se hará previamente a la colocación del revestimiento un revoque grueso con agregado de hidrófugo

9.2.3. ALISADOS IMPERMEABLES

Se ejecutarán en general en los interiores de cámaras y tanques y en los lugares que indiquen los planos.

Azotado: Se utilizará mortero tipo C (1:2) cemento y arena con 10% de hidrófugo SIKA 1 o calidad superior.

- Jaharro: será con mortero tipo L (1:3) cemento, arena fina, con 10% de hidrófugo SIKA 1 o calidad superior.
- enlucido: con mortero (1:1) de cemento, arena con 10% hidrófugo SIKA 1, terminado con cemento puro estucado con cuchara o llana metálica.
- El espesor del revoque en tal será 1.5/2 cm. los ángulos deberán ser redondeados con un radio aproximado de 1cm, y el mortero se presionará fuertemente con herramientas adecuadas a fin de obtener una perfecta impermeabilización en los ángulos.

10 - CONTRAPISOS

10.1. NORMAS GENERALES

Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en los planos, y lo especificado a continuación.

Las mezclas de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para su fragüe y se apisonará suficientemente para que fluya, en su superficie, una lechada de material ligante.

Las caras expuestas de los contrapisos, serán perfectamente enrasadas y niveladas.



En los contrapisos asentados sobre terreno natural, se deberá nivelar y compactar el mismo hasta un valor no inferior al NOVENTA por ciento (90%) del ensayo "Proctor", compactado en capas no mayores de 10cm.

También podrá optarse por un tratamiento del suelo natural con material de aporte y un correcto compactado, como base para un contrapiso de cascote de bajo contenido de cal, armado con malla de acero de 10 x 10.

Si el terreno natural, tuviere arcillas expansivas, será necesario agregar cal hidráulica, previo mezclado, humectación y posterior compactación.

10.1.1. JUNTAS DE DILATACIÓN

Constituidas por un corte en todo el espesor del contrapiso en un ancho que oscilará entre 10 y 15mm. El relleno de la junta se hará de la siguiente manera:

- La parte inferior con un material de poca resistencia mecánica y cierta elasticidad (poliestireno expandido, cartón, madera blanda, etc.).
- La parte superior, que en ningún caso deberá exceder una sección de lado no mayor a 2 cm., se rellenará con un sellador de aplicación en frío o caliente, que garantice una elasticidad total ante las futuras deformaciones. Dicho sellador deberá contar con la aprobación de la Inspección previo a su adquisición y aplicación.

Las juntas de dilatación se ejecutarán en el contrapiso superior, tanto las perimetrales como las longitudinales y transversales, realizándose en paños no superiores a veinte metros cuadrados.

10.2. CONTRAPISO DE HORMIGÓN SOBRE PLATEA.

Según se indique en planos se ejecutará un contrapiso de hormigón simple de seis centímetros de espesor mínimo sobre plateas de fundación.

10.3. CONTRAPISO DE HORMIGÓN ALIVIANADO.

Sobre las losas que se indiquen en planos y planillas se ejecutará un contrapiso de hormigón alivianado, con agregado liviano, inerte, artificial de arcilla expandida klinkerizada tipo Superlec o similar; con la siguiente dosificación: una (1) parte de cemento, ocho (8) partes de Superlec 10-20 m3. (1:8).

En caso de azoteas el espesor mínimo será de cinco centímetros y se tendrá en cuenta la ejecución de la pendiente necesaria para el correcto escurrimiento del agua.

Para la elaboración de este hormigón se deberá ser estricto cumplimiento a las indicaciones dadas por el fabricante del agregado.

10.4. CONTRAPISO EXTERIOR DE HORMIGÓN SIMPLE DE 12CM DE ESPESOR

Sobre terreno compactado, en veredas perimetrales, con junta de dilatación cada tres metros como mínimo. Las juntas se rellenarán con mástic asfáltico en caliente adicionándose arena fina.

10.5. BANQUINAS

Se ejecutarán contrapisos de hormigón simple de 10cm de altura, en los bajo mesada y muebles, para recibir terminación del piso que corresponda para cada local, conformando una altura total acorde con el zócalo de 10cm.

10.6. CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE, DE LIMPIEZA, ESPESOR 5CM

Bajo las fundaciones y cimentaciones se ejecutará un contrapiso de hormigón pobre de 5cm de espesor previo a la ejecución de las estructuras para evitar el contacto de las mismas con el terreno natural.

11 - CIELORRASOS

11.1. NORMAS GENERALES

Serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en la planilla de locales e instrucciones que imparta oportunamente la Inspección de Obra. Los cielorrasos serán perfectamente lisos sin manchas ni retoques aparentes y las superficies planas no deben presentar alabeos ni depresiones.



Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. Las aristas serán rectas, de ángulo vivo, las molduras serán las prescriptas en los planos de detalles correspondientes y las especificaciones particulares. En los cielorrasos suspendidos el Contratista deberá recabar la aprobación de la Inspección de Obra mediante presentación de una muestra de 4m² como mínimo de acuerdo a los detalles respectivos y presentando en obra en lugar a designar por la Inspección de Obra.

11.2. SUPENDIDOS TERMOACÚSTICOS

Deberán reunir las siguientes características: Ser aislante térmico, incombustible, de fácil desmonte, absorbente acústico, alta reflectancia lumínica y poseer capacidad para montaje de artefactos eléctricos embutidos. Serán del tipo Clima Plus Ceilings o equivalente, modelo Radar, color blanco en paneles de 600mm de ancho por 600mm de largo, según se indica en planos para los distintos locales. Las placas se suspenderán de bastidor de chapa galvanizada prepintada blanca, colgado de la estructura metálica. El perfil bastidor será del tipo Armstrong o similar, modelo Prelude XL de 15/16" (24mm) borde recto.

11.3. APLICADOS BAJO LOSAS

Comunes a la cal: Se terminará en todos los casos fratasados al fieltro y se harán ejecutando previamente un azotado en base a concreto (1 parte de cemento y 2 de arena fina) y luego el enlucido de mezcla de ½ parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 4 partes de arena fina. Para el enlucido se utilizará yeso blanco.

11.4. CIELORRASOS A EJECUTAR

- Suspendido termoacústico en los locales designados en plano de terminaciones
- Aplicado a la cal en los locales designados en plano de terminaciones
- Hormigón armado a la vista (cara inferior de losa) en los locales designados en plano de terminaciones.

12 - PISOS

12.1. NORMAS GENERALES

El Contratista deberá proveer, colocar, pulir, y plastificar, cuando corresponda, los pisos especificados en las planillas de locales correspondientes. Los materiales que se emplearán en la construcción de los pisos serán de la mejor calidad, debiendo ser colocados uniformemente.

Los pisos, umbrales y solias tendrán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en la planilla de locales o en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario.

Antes de iniciar la colocación, el Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:

- a) Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener la correspondiente aprobación de la Inspección de Obra.
- b) Solicitar a la Inspección de Obra, por escrito las instrucciones para la distribución dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

En los locales en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, éstas se construirán de ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas y se colocará remplazando a éstas, de tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. En las veredas perimetrales donde se deban colocar bocas o canales de desagüe con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Queda prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual.

El Contratista deberá entregar piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad mínima equivalente al 5 % de la superficie colocada de cada uno de ellos, y nunca menos de 2 metros cuadrados por cada tipo de piso.

Una vez colocados, los pisos serán empastinados en obra, con pastina del mismo color de la baldosa.

12.2. MOSAICO GRANÍTICO COMPACTO PULIDO EN FÁBRICA DE 30 x 30 cm



Se utilizarán pisos compactos de Juan BN. Blangino, o equivalente según lo indicado en planilla de locales y plano complementario. Se colocarán alineados por hileras paralelas y juntas perpendiculares en forma de retícula cuadrículada. Se utilizará combinación de colores, siguiendo dibujo indicado en plano de terminaciones. Los colores son los establecidos en el mismo plano.

Todas las piezas a proveer serán pulidas y lustradas en fábrica y se colocarán sobre carpeta de asiento y nivelación con un mortero constituido por 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal y 4 partes de arena mediana, debiendo estar las piezas a colocar perfectamente humedecidas y cementadas. Inmediatamente de colocados, las juntas serán empastinadas con pastina de igual color al del fondo de los mosaicos. Luego se realizarán en obra los detalles de pulido que sean necesarios para dejar las superficies perfectamente planas. Los pisos se entregarán encerados y lustrados al momento de la Recepción Provisoria de la Obra.

12.3. LOSETA DE HORMIGÓN 40 X 40 CM, SÍMIL ADOQUÍN COLOR NEGRO

En los lugares donde se indique en planos y planillas se ejecutará piso de losetas de hormigón de 40cm x 40cm, y 4cm de espesor, con acabado superficial simil adoquín en dibujo ortogonal, color negro. Serán bien compactas, sin imperfecciones, ejecutadas con moldes metálicos.

Las losetas de hormigón serán asentadas sobre el contrapiso de 0,10m de espesor, con un mortero de asiento de 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal hidrófuga y 4 partes de arena mediana. Se colocarán alineadas por hileras paralelas y juntas perpendiculares en forma de retícula cuadrículada.

En toda colocación se respetarán las pendientes para libre escurrimiento de agua, en base a una correcta nivelación de cada una de las losetas. Después de 24 horas de colocadas las losetas se sellarán las juntas con lechada de cemento líquido, con posterior limpieza de todo vestigio de cemento.

12.4. BALDOSA DE AZOTEA 30x30

En la azotea accesible donde se ubican los equipos de acondicionamiento de aire y tanques de reserva se ejecutará piso de baldosas de azotea 30x30cm, super roja, tipo San Lorenzo o equivalente.

Las baldosas serán asentadas sobre el contrapiso de pendiente de cubierta, con un mortero de asiento de 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal hidrófuga y 4 partes de arena mediana. Se colocarán alineadas por hileras paralelas y juntas perpendiculares en forma de retícula cuadrículada y tendrán junta de 1cm de ancho.

En toda colocación se respetarán las pendientes para libre escurrimiento de agua, en base a una correcta nivelación de cada una de las baldosas. Después de 24 horas de colocadas las losetas se sellarán las juntas con lechada de cemento líquido, con posterior limpieza de todo vestigio de cemento.

12.5. PAVIMENTO INTERTRABADO

Será del tipo PCR o similar, modelo Uni Stone, de 22,5cm por 12cm por 8cm de alto, color gris y se colocará en veredas públicas.

Las piezas de pavimento serán colocadas sobre un manto de arena de no menos 20cm de altura, previamente se deberán dejar el suelo perfectamente nivelado y compactado, si fuese necesario se agregará tierra de buena calidad de asentamiento.

Se verificará que la arena para colocación del pavimento esté completamente libre de residuos orgánicos e inorgánicos, será de óptima calidad.

Para contener las piezas de pavimento se ejecutará una viga de hormigón armado de 15cm de profundidad por 10cm de ancho, cuando exista cordón cuneta en uno de sus lados, y de 20cm de profundidad y 15cm de ancho cuando la vereda no tiene ningún tipo de contención a los lados, se ejecutarán en todo en todo el recorrido de las mismas. Esta viga se construirá con las juntas de dilatación necesarias para absorber movimientos, las que serán llenadas con poliestireno expandido y brea líquida, en forma mancomunada con la viga se ejecutará una canaleta de hormigón armado empalmado las cunetas existentes.

El Contratista deberá ejecutar las pendientes necesarias para el normal escurrimiento de agua.

No se aceptarán piezas que no estén perfectamente niveladas, y deberán repararse todas las roturas que impliquen el retiro del cordón existente para la colocación de la viga de contención.

12.6. GOMA



El piso de goma será de marca reconocida tipo Indelval o similar, en baldosas de 50x50cm, modelo Deco, color tostado C, de 4mm de espesor.

Para la colocación de baldosas sobre la rampa metálica se utilizará adhesivo de caucho policloropreno tipo Neoval AD. Las baldosas se colocarán perfectamente alineadas ortogonalmente, cuidando de distribuir el adhesivo en toda la superficie de contacto a fin de evitar la formación de globos de aire, si esto sucediera se deberán retirar las baldosas en mal estado y colocar nuevamente en forma correcta. Este piso se colocará en Aula Mayor, sobre tarima, en escalones y rampa de la misma.

13 - ZÓCALOS

13.1. NORMAS GENERALES

En los lugares indicados en planos y planillas de locales, se colocará zócalos de materiales, tipos, dimensión, y color que para cada caso sea especificado en los mismos.

No se admiten empalmes en aquellos zócalos que por las características del material empleado permiten cubrir con una sola pieza toda la extensión del paramento.

Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el zócalo y el piso, ya sea por imperfecciones de uno o de otro. En todos los casos los pisos penetrarán debajo de los zócalos.

13.2. ZÓCALOS DE MADERA

Se utilizarán sin excepción piezas de madera de cedro maciza de espesor mínimo una pulgada y no serán inferiores a cuatro pulgadas de altura, según se indique en planilla de locales y planos de detalles. Se colocarán tarugados y se terminarán con canto superior redondeado y plastificados color natural. Se tendrá en cuenta lo especificado en el ítem de carpintería de madera para su ejecución.

13.3. ZÓCALOS GRANÍTICOS

Se utilizarán sin excepción piezas especiales para zócalos, del material que se indique en planilla de locales y planos de detalles.

Los zócalos graníticos reunirán las mismas características del piso granítico, y serán de dimensiones 30cm por 10cm de altura.

Se colocarán rehundido a plomo de paramentos y/o revestimientos. Las juntas se tomarán con pastina del mismo color, salvo indicación contrario. Las juntas de zócalos deberán coincidir perfectamente con las de piso. El Contratista entregará piezas de repuesto en cantidad equivalente al 5% de cada tipo de zócalo.

13.4. CEMENTO ALISADO ALTURA 20cm.

En los exteriores, donde el paramento sea de mampostería, se ejecutará un zócalo hidrófugo perimetral rehundido de 2cm. de espesor, con respecto al filo de la pared, revocado con mortero de una parte de cemento y dos partes de arena fina con agregado de hidrófugo. El mismo será de una altura de 20 cm sobre el solado exterior. La terminación será con un empastinado de cemento alisado, ejecutado antes de que se seque la mezcla hidrófuga, terminado con pintura acrílica ídem muros.

14 - SOLIAS, UMBRALES Y OTRAS PIEZAS GRANÍTICAS.

14.1. GENERALIDADES

Todas las piedras que se utilicen en la construcción de elementos de obra serán de la mejor calidad. Serán siempre placas enteras sin añadidos y no presentarán fisuras capilares ni grietas. Nunca su espesor será inferior a dos medio (2,5) centímetros.

El Contratista presentará muestras de los materiales que se utilizarán en los diversos lugares especificados, pulidos y lustrados para la aprobación de la Inspección de Obra.

Las piezas de grandes dimensiones, o que por su exposición sea conveniente, se asegurarán con grapas. El Contratista presentará para su aprobación el sistema de engrapado y forma en que las placas serán sujetas. A tal fin, podrán emplearse elementos de bronce, cobre o hierro galvanizado. Además del



engrapado, las piezas de mesadas deberán empotrarse como mínimo 2cm dentro del muro en que se apoyan.

Las mesadas serán ejecutadas en una sola pieza. Se utilizará granito Gris Mara. Las mesadas de ambientes con piletas, llevarán tapón y escurridera, todos los cantos serán perfectamente redondeados. Llevarán zócalos laterales de 5cm de altura en todo el perímetro en contacto con muros o tabiques. Las mesadas que no posean muebles bajo las mismas, aparte de su empotramiento serán asentadas sobre perfiles de acero "T" de 2" de ala y 3/8" de espesor, colocados cada 50cm.

El Contratista reemplazará todas las piezas rotas o dañadas que reciban o se deterioren durante el proceso de colocación o posteriormente por cualquier otra causa antes de la entrega de los trabajos. No se admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos de aristas de ninguna clase.

La colocación se hará correctamente, las juntas exteriores tendrán una dimensión tal que no sea posible que las piezas se compriman por efecto de la dilatación. La terminación final de las piezas deberá ser brillante.

14.2. TRABAJOS A EJECUTAR

- Los umbrales y solias bajo aberturas se ejecutarán en piezas enteras de granito Rojo Dragón.

15 - CARPINTERÍA METÁLICA.

15.1. NORMAS GENERALES

Se ejecutará de acuerdo a los planos de detalle, planillas de locales y carpinterías, estas especificaciones, a las órdenes de servicio que al respecto imparta el Inspector de Obra y a las Normas IRAM en vigencia relativas a Carpintería de Obra.

Comprende la ejecución de todos los elementos y trabajos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos de obra.

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista la realización de los cálculos, el diseño y soluciones a adoptar. Los mismos cubrirán cualquier contingencia de orden climático -acción dinámica del viento- y garantizará la total seguridad del grupo de humanos que esa las instalaciones.

Comprende todas las aberturas consignadas en las planillas correspondientes.

15.1.1. PLANOS DE PROYECTO

- a) Estas especificaciones son complemento de los planos de proyecto correspondientes a carpintería, que serán utilizados para el desarrollo de todos los trabajos.
- b) Los planos podrán sufrir modificaciones de ajuste durante el desarrollo de la obra por única decisión y acción de la Inspección de Obra sin que esto implique variaciones en los precios establecidos.
- c) Queda establecido que los planos tienen por objetivo precisar el criterio de diseño a seguir y mostrar en forma esquemática la disposición de la carpintería a construir.

15.1.2. MUESTRAS

- a) Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación, una muestra en tamaño natural de los distintos cerramientos con 20 (veinte) días de anticipación a su fabricación.
- b) La aprobación de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.
- c) Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las muestras respectivas podrá ser motivo de rechazo de dichos cerramientos, siendo el Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.
- d) Los derechos para empleo, en los cerramientos de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de ofertas. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.
- e) Deberán presentarse para su aprobación por la Inspección de Obra, muestras de todos los herrajes a utilizar. Si no estuvieran determinados los herrajes en los planos y especificaciones para cada tipo de cerramiento, se presentarán muestras de los que el Contratista proponga, los que deberán reunir las mejores características de calidad de los elementos existentes en plaza. Será decisión de la



Inspección de Obra la elección definitiva de los herrajes a utilizar sin que esto dé lugar a ningún tipo de variación en el precio estipulado.

- f) De cada uno de los perfiles a utilizar, se presentará la Inspección de Obra una muestra de treinta (30) centímetros, tratada con su correspondiente acabado.

15.2. PROPIEDADES ESTRUCTURALES

Los cerramientos deberán absolver los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano de los mismos por los efectos del viento; se dimensionarán conforme a los reglamentos CIRSOC 101 Y 102-1 en vigencia y a la Norma IRAM 12590, así mismo se considerará un empuje horizontal de adentro hacia fuera de 200kg a un (1) metro de altura.

15.3. CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONALIDAD

15.3.1. PREVENCIÓN SOBRE MOVIMIENTOS TÉRMICOS

Todos los cerramientos deberán proveer los posibles movimientos de expansión o contracción de sus componentes, debido a cambios de temperatura.

Estos movimientos no deberán tener consecuencias perjudiciales sobre la correcta funcionalidad de los cerramientos, no producir deformaciones por compresiones excesivas, ni abertura de juntas, sobretensiones en los tornillos u otros efectos.

15.3.2. FILTRACIÓN DE AGUA.

Regirá Norma IRAM 11591.

15.3.3. FILTRACIÓN DE AIRE.

Regirá Norma IRAM 11523.

15.4. MATERIALES

15.4.1. ALUMINIO

Cuando se especifica que una carpintería es de aluminio se utilizarán para marcos y hojas los perfiles de la línea Modena de marca Aluar o equivalente en un todo de acuerdo a lo especificado en las Normas IRAM correspondientes.

15.4.1.1 .OBRAS A REALIZAR

- Premarco, marco y hojas de puertas y ventanas exteriores.

15.4.2. ACERO

Se utilizará chapa de acero SAE 1010 laminada en caliente, de primer uso y óptima calidad, doble decapada, y en un todo de acuerdo a lo especificado por la Norma IRAM correspondiente.

15.4.2.1. OBRAS A REALIZAR

- Premarco y marcos de puertas interiores y exteriores

15.4.3. SELLADORES, BURLETES Y TORNILLOS.

Se utilizará como sellador un compuesto a base de cauchos Polímeros de Polisulfuros de reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones en el país y también de caucho siliconado, como, por ejemplo, aquellos en base de productos Thiokol, Dow Cornin o equivalentes.

15.5. ELEMENTOS DE ALUMINIO

Solo serán administradas las variantes que impongan los procesos de acabado, tal como el anodizado color, CAMEA, KISCA o similar.

Los perfiles extruidos que se proyecten tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes:

-estructurales	4mm
-marcos	3mm
-contravidrios	1,5mm
-tubulares	2,5mm



Los cerramientos de aluminio se montarán en sus respectivos premarcos de aluminio en el momento que la obra lo requiera.

15.5.1. MONTAJE EN OBRA

Tal como para la fabricación, todos los trabajos de montaje en obra, serán realizados por personal ampliamente calificado para esta tarea especialmente entrenados y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todos los cerramientos deberán ser montados en obra perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición indicada en los planos.

Máxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos: desviación de los planos vertical u horizontal: 3 (tres) mm por cada 4 (cuatro) m de largo de cada elemento considerado.

15.5.2. ENSAYOS DE CALIDAD

1. Se consideran incluidos dentro de estas especificaciones todos los ensayos de calidad, resistencia y/o funcionalidad de materiales y cerramiento y/o sus elementos componentes que ya hubiese establecido con este objeto el IRAM. Se agregaran a los mismos los especialmente indicados en estas especificaciones, dando prevalencia en caso de superposición de criterios, al establecido por el IRAM.

2. La Inspección de Obra podrá exigir si lo considera necesario y en el momento que surja, la realización de todos o parte de los ensayos de verificación de calidad.

3. Todos los ensayos correrán por cuenta s y responsabilidad del Contratista, no admitiéndose variaciones de costo, no plazos de entrega basados en tal requerimiento.

4. En el caso de producirse resultados negativos en la verificación de elementos ya instalados se rechazarán todos los trabajos exigiéndose una verificación del 100% de los trabajos entregados. Será el Contratista el único responsable y estarán a su cargo los prejuicios que este hecho ocasione.

15.6. ELEMENTOS DE ACERO

15.6.1. GENERALIDADES

a) **Doblado:** para la construcción de los marcos metálicos u otras estructuras se empleará en general, chapa de hierro plegada, tipo BWG N° 16 y los cierres de los elementos de abrir serán a doble contacto.

Estos plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos sus frentes, conservando un mismo plano, de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras.

b) **Colocación de pomelas:** las juntas de marcos, terminará en el piso y se tendrá en cuenta el correcto encastre de pomelas y pestillos. Una vez rasurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por soldadura eléctrica, salvo indicación en contrario esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela y no puntos de soldadura.

c) **Ingletes y soldaduras:** antes de procederse al armado de los marcos se cortaran los extremos de los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas, en forma muy prolija.

Las soldaduras de todo corte se harán en el interior del marco, no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las dobladuras no permitan las soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante entre ambas, en todo encuentro.

Las soldaduras serán perfectas, no presentarán deformaciones por sobre calentamiento, no perforaciones. En el caso de ser exteriores, serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

d) **Travesaños:** todos los marcos serán enviados a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para mantener las jambas paralelas.

Estos travesaños serán retirados una vez colocados los marcos y fraguado el mortero de relleno, debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados con dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirarlos.

e) **Grapas:** los marcos se enviarán a la obra con sus respectivas grapas de planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no deben sobrepasar el metro y perfectamente se colocarán en correspondencia con cada pomela.



- f) **Colocación de herrajes:** se hará de acuerdo a planillas, y de las necesidades que resulten de la propia ubicación de cada abertura, la cual deberá verificarse ineludiblemente en obra en consulta con Inspección de Obra.
Todos los herrajes deberán ser aprobados por la Inspección de obra contra presentación de un tablero de muestras clasificadas por tipo y numerados.
Durante la inspección de los herrajes colocados en las estructuras, la Inspección de Obra podrá modificar o rechazar todo herraje que a su juicio no reúna las condiciones de solidez y estética, impráctico manejo, ejecución imperfecta de detalles de montaje o que no se ajusten a s planos de detalles presentados por el Contratista.
- g) **Cierres y movimientos:** todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones.
- h) **Aplicación de antióxido:** previamente a su envío a la obra, el Contratista solicitará a la Inspección de Obra, la verificación en taller de toda la carpintería libre de pintura. En taller se dará una mano de pintura estabilizadora de óxidos, sin mezcla de materiales colorantes formando una capa protectora homogénea, pudiendo la Inspección de Obra exigir el lavado y repintado si el material antióxido no fuera de primera calidad.
Las partes que quedan ocultas llevarán dos manos de antióxido dadas en el taller, antes de aplicar el antióxido se quitará todo el vestigio de óxido y se desengrasarán con aguarrás mineral u otro disolvente.

15.6.2. COLOCACIÓN EN OBRA

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de carpintería bien comprobada por la Inspección Técnica de la Obra en esta clase de trabajos. Serán obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por parte de la Inspección de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. Correrá por cuenta del Contratista el costo de as unidades que se inutilicen si no se toman las precauciones mencionadas.

15.6.3. ACABADO DE LOS ELEMENTOS

Todos los elementos de hierro que conforman por sí un cerramiento los premarcos, marcos, plataforma para tanque de reserva, etc., y las distintas piezas que conforman tapajuntas, elementos estructurales de hierro, etc., serán pintados con una mano de antióxido antes de que salgan de taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de las juntas y espacios abiertos.
A todas las partes de hierro que no sean accesibles se les aplicará, antes de su salida de taller, dos manos de pintura anticorrosiva y a las accesibles se les dará en obra, una vez colocadas la segunda mano de pintura. Por último las carpinterías se terminarán con esmalte sintético de acuerdo a lo consignado en el ítem Pinturas.

16 - CARPINTERÍA DE MADERA

16.1. NORMAS GENERALES

El contratista proveerá y colocará en la obra todas las estructuras que constituyan la carpintería de madera, según las especificaciones que se expresan a continuación y de acuerdo a los planos de proyecto. Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su fin, para lo cual se deberán tener en cuenta todos aquellos elementos que no figuran en planos y especificaciones y que resulten necesarios al efecto.

Los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se indican en los planos y especificaciones, serán exactamente los previstos y la aprobación de las posibles variaciones o cambios quedarán a juicio de la Inspección de Obra.

Las medidas expresadas en los planos indican con aproximación las dimensiones definitivas y el Contratista las aceptará sujetas a pequeñas variaciones. Las medidas serán definitivas solo cuando el Contratista las haya verificado en obra, por su cuenta y riego, siendo el único responsable de estas mediciones.

Las maderas se elaborarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas y sin escalladuras, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos.



El Contratista se proveerá de maderas bien secas, estacionadas y cantidad suficiente para la ejecución total de las obras de carpintería.

Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por la Inspección de Obra.

Una vez concluidas y antes de su colocación, ésta las inspeccionará desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones.

No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas, salvo en el caso que no se perjudique la solidez, duración y armonía de conjunto de dichas obras.

Se desearán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiere empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma.

Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego máximo de tres (3) milímetros.

Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras. Las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras.

Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hinchase o resecase, apolillarse, etc., será arreglado o cambiada por el Contratista a sus expensas. Para las torceduras i desuniones no habrá tolerancia. No se aceptarán obras de madera cuyo espesor supere en más de dos (2) milímetros al prescripto. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolición de las obra de madera durante el plazo de garantía, serán a cuenta de Contratista.

El Contratista deberá presentar para su aprobación y antes de empezar con los trabajos, las muestras de los distintos tipos de madera y todos los elementos que componen las aberturas u estructuras, ya sean fijos o móviles especialmente los herrajes.

16.2. MADERAS

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería de taller, serán sanas, bien secas, carecerán de albura (somago), grietas, nudos, averías o de otros defectos cualesquiera. Tendrán fibras rectas y ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol, para evitar alabeos.

16.3. PUERTAS PLACAS

Las puertas placas, serán de 48 mm. de espesor con bastidor y tapacantos de madera maciza. Las puertas se emplazarán en hardboard grueso de 5mm y se revestirán con laminado plástico textura "B" de laminado plástico tipo Fórmica ó similar, color según planilla de carpintería. Todas las hojas de puertas de madera llevarán zócalo de acero inoxidable en ambas caras de 20cm de altura.

16.4. HERRAJES.

Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, serán todos de metal platil.

Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada del mismo color del herraje. El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará con una separación proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que va colocada. El contratista presentará antes de iniciar los trabajo, un tablero completo de herrajes con indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún trabajo sin la aprobación de dicho tablero.

Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoración de las obras.

El Contratista estará obligado a sustituir los herrajes que no funcionen con facilidad u perfección absoluta, y a colocar bien el que se observe esté mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller .

16.5. COLOCACIÓN EN OBRA.

La colocación se hará en arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en Obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías.

Las operaciones serán dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien comprobadas por la dirección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Inspección de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la



terminación del montaje. Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

El Contratista deberá tomar las precauciones del caso para prever los movimientos de la carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ellos su estanqueidad.

16.6. TRABAJOS A EJECUTAR

- puertas placas interiores

17 - HERRERÍA

17.1. GENERALIDADES

El Contratista ejecutará los cálculos para determinar las dimensiones y secciones definitivas de los elementos componentes de la herrería, conforme a los Reglamentos CIRSOC en vigencia.

Deberá el contratista verificar en Obra con la debida anticipación, las líneas y niveles que figuran en los planos, para evitar así que algún error pueda inutilizar una estructura metálica ejecutada de acuerdo con aquellos, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesaria di no tomare esta precaución.

La Inspección de Obra podrá realizar la revisión de estas estructuras en talleres antes de darles la primera mano de pintura a cuyo fin el Contratista, deberá notificarlo con la debida anticipación.

En su oferta el Contratista habrá incluido todas las piezas de unión de os distintos elementos entre sí, caños, planchuelas, ángulos, bulones, remaches y las necesarias para fijar las estructuras. Aunque no estén indicadas en los planos, así como la colocación en obra y la terminación o acabado que se especifique.

17.2. MATERIALES.

Para la designación de los materiales se seguirán las Normas IRAM. Si se requiriera de un material especial, se lo indicará en cada caso, con el símbolo IRAM. En todos los casos los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exentos de sopladuras e impurezas, tendrán facturas granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos, cumpliendo con las Normas IRAM 503.

17.3. MUESTRAS.

- a) Con una anticipación de veinte (20) días corridos previo a iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación, una muestra en tamaño natural de los mismos; se exigirá mientras tratadas con su correspondiente acabado.
- b) Cualquier diferencia entre elementos producidos y las muestras respectivas o los planos previamente aprobados por la Inspección de Obra podrá ser motivo de rechazo de dichos elementos; siendo el Contratista el responsable de los prejuicios que este hecho ocasionare.
- c) Los derechos para el empleo de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de ofertas. El Contratista será el único responsable por los reclamos que e promuevan por su indebido de patentes.

17.4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

No se trabajaran piezas de metal que haya sido previamente enderezadas o que presenten defectos cualesquiera.

Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos, roblones, etc., serán ejecutados en estricta regla de arte y con método que no altere las partes adyacentes.

Las roblonaduras serán limpias como aspecto y estarán bien ajustadas, no podrá retocarse ningún roblón suelto sino que se cambiará.

Las soldaduras serán ejecutadas por personal de reconocida competencia.

Las dimensiones de las piezas, su posición relativa y aspecto de una y otras, serán los que se especifiquen en los planos o los que se requieran en cada caso, con arreglo a su destino y a juicio de la Inspección de Obra.



Todas las piezas de hierro serán pintadas con una mano de antióxido antes de que salgan del taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de las juntas y espacios abiertos. Las superficies del contacto de dos piezas recibirán, además, una mano de pintura antes de efectuar la roblonadura.

A todas las partes de hierro que no sean accesibles se les aplicará antes de su salida del taller, las dos manos de pintura anticorrosiva y a las accesibles se les dará en Obra una vez colocadas, la segunda mano de pintura.

En todos los casos, las obras de hierro se pintarán cuando las superficies del metal se encuentren perfectamente secas.

17.5. SOLDADURAS

La colocación en Obra se hará con arreglo en las líneas y a los niveles correspondientes a los planos, lo que, como se ha especificado deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de estas estructuras.

El plan de colocación podrá ser modificado por la Inspección de Obra su a su juicio fuere conveniente, por razones de seguridad o para la buena marcha de los trabajos.

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad principal y a los solos riesgos del Contratista. Las operaciones serán dirigidas por el Capataz Montador, de competencia bien comprobada para la dirección de esta clase de trabajos.

Será obligación de Contratista solicitar cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de Obra, de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija del montaje.

Será por cuenta del Contratista y estará incluido en su cotización: el trabajo de abrir agujeros o canaletas, necesarios para apoyar, anclar o embutir las piezas como también, cerrar dichos agujeros o canaletas. Correrá por cuenta del Contratista las reparaciones que sean necesarias de los desperfectos que ocasionara en el edificio durante el montaje.

17.6. TRABAJOS A EJECUTAR

- Escalera marinera para acceso a nivel de azotea inaccesible.
- Plataforma de asiento para tanques de reserva y unidades exteriores sistema VRF.
- Estructura de tarima de aula mayor con barandas metálicas.

18 - INSTALACIONES GENERALES

18.1. GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES

Todas las instalaciones de la obra, eléctricas, sanitarias y contra incendio, de gas, y de calefacción, tendrán un plazo de garantía por el término de un año, a partir de la recepción provisoria, en forma independiente del plazo de garantía establecido para la obra en general. En consecuencia, el Contratista queda obligado a reponer por su propia cuenta cualquier equipo, elemento o material que durante el tiempo de garantía de las instalaciones resulte defectuoso, debido a fallas propias de ellos o de la mano de obra empleada en la construcción o montaje debiendo hacerse cargo de los gastos inherentes dichas reposiciones o reparaciones y acudir sin demora a todas las llamadas que se formulen por inconvenientes o irregularidades en el funcionamiento de las instalaciones.

18.2. IMPREVISTOS Y ADICIONALES

Queda explícitamente entendido que, el Contratista deberá ejecutar las instalaciones de manera que se logre la terminación total de las mismas con funcionamiento correcto y de acuerdo con su fin, de modo que el precio de la oferta, cubrirá todas las tareas previstas, todos los trabajos de carácter imprevisto que nacen de la omisión y/o imperfecciones de especificaciones, cláusulas y planos, como también de aquellas tareas que surgen durante la ejecución de la obra por pequeñas modificaciones o piezas especiales, accesorios, materiales diversos, etc.

Es importante para la presentación de las ofertas que las empresas ejecuten un estudio previo pormenorizado de todas las instalaciones, puesto que lo dibujado en los planos es esquemático y al solo fin de mostrar la totalidad de la obra; no se admitirán reclamos por tener que proveer y colocar luego equipos, elementos o accesorios que no se consignen en los pliegos de planos o especificaciones técnicas.



18.3. PLANOS Y MUESTRAS

El Contratista deberá proceder a la preparación y presentación de los planos de obra, para la aprobación de la Inspección de Obra con veinte (20) días de antelación a la fecha en que deban iniciarse las tareas pertinentes, las que darán comienzo de no mediar la aprobación requerida, en las que figurará la ubicación exacta de todos los elementos componentes de las instalaciones.

Para planos generales la escala será de 1:50 y 1:10, 1:5 para detalles como mínimo.

En aquellos sectores donde se indique cañerías y además componentes de la instalación a la vista, el Contratista presentará en el término fijado en el párrafo anterior, los planos de detalles en la escala que se le requiera y muestrarios de los elementos constitutivos del sistema de fijación, el que deberá ser previamente aprobado por la Inspección de Obra, antes de su utilización.

La Inspección de Obra podrá solicitar al Contratista planos parciales de detalles a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de los elementos a instalarse.

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas.

Terminada la instalación el Contratista deberá presentar sin cargo, un juego completo de planos en papel transparente y CD en programa autocad conforme a obra de todas las instalaciones.

El contratista suministrará también, una vez terminadas las instalaciones, todos los permisos y planos aprobados por reparticiones públicas para la habilitación de las instalaciones.

Del mismo modo entregará dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que lo requieran.

18.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO

El Contratista queda obligado a colocar, en el lugar que lo indique la Inspección de Obra, un tablero con las leyendas que instruyan sobre la operatividad y mantenimiento de las instalaciones y equipos.

18.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS.

En los casos que se requiera, las instalaciones serán pintadas con colores convenientes con el fin de individualizar fácilmente los elementos que la componen, con indicaciones escritas en castellano en plaquetas de acrílico y mediante calcomanías, conforme con el elemento que se trate.

18.6. ENSEÑANZA DEL PERSONAL.

El Contratista se obliga a instruir al personal que quedará a cargo de las instalaciones, sobre el manejo de todos los elementos y normas para su buena conservación.

A tal fin preparará por triplicado un manual de instrucciones adecuado a la capacidad del personal con sus correspondientes esquemas explicativos.

18.7. CONEXIÓN A SERVICIOS EXISTENTES

El Contratista deberá tener en cuenta para cada una de las instalaciones su conexión a las redes existentes en el predio de la Universidad, corriendo por su exclusiva cuenta todas las modificaciones que según sus cálculos fuese necesario ejecutar en gabinetes, medidores, reguladores, cañerías y demás accesorios de instalaciones existentes y bajo ningún concepto aducirá desconocer el estado de las mismas.

19 - INSTALACIONES SANITARIAS

19.1.- GENERALIDADES

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los Reglamentos vigentes de Obras Sanitarias de la Nación, disposiciones de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y Asociación de Bomberos.

Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones correctamente, incluyendo la ejecución de cualquier trabajo accesorio que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y terminación de las mismas. Estén o no previstos y especificados en el presente pliego y planos de proyecto. Los planos de proyecto indican de manera esquemática la ubicación de los elementos principales y accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra una mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento.



Todos estos trabajos cuando no varíen en cantidades, podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos a su exclusivo cargo.

El Contratista confeccionará en papel transparente y por triplicado, los planos reglamentarios, y previa conformidad de la Inspección de Obra, los someterá a la aprobación de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, así como también cualquier croquis de modificación y/o plano conforme a obra que sea necesario realizar hasta obtener la aprobación de la institución mencionada, como asimismo la conexión a los distintos servicios.

El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra una vez terminada la misma, el detalle de todos los colectores, llaves, equipos, etc., en plano escala 1:20 donde además marcará todas las llaves de uso general para su correcta identificación.

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse por el organismo oficial interviniente, el Contratista deberá practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas u otras que la Inspección de Obra estime conveniente, aún en los casos que se hubiere realizado con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones, todas las cañerías (de cloacas y pluviales) serán sometidas a la prueba de tapón, para comprobar la uniformidad interior y ausencia de rebabas. Las cañerías de agua fría y caliente en general se mantendrán cargadas a presión natural de trabajo durante tres (3) días continuados, como mínimo antes de taponarlas. En lo posible se las circunstancias de obra lo permiten las cañerías de agua caliente serán sometidas a pruebas de funcionamiento a la temperatura de trabajo.

El Contratista presentará a la Inspección de Obra, dentro de los plazos establecidos con anterioridad, un tablero conteniendo muestras especiales de todos los elementos a emplearse. Si la naturaleza o dimensión no lo permiten sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. En caso en que esto no sea posible y siempre que la Inspección de Obra lo estime conveniente se describirán en memorias acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos los materiales a utilizarse, deberán llevar el sello de Aprobados por Obras Sanitarias de la Nación, o el organismo que la sustituya.

Será por cuenta del Contratista la abertura de las canaletas para las cañerías, siendo responsable de los perjuicios que ocasiona una mano de obra defectuosa.

Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas cuyo detalle constructivo y muestra deberán ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. Todas las cañerías y demás elementos que quedan a la vista, estarán prolijamente colocados. A tales efectos el Contratista presentará todos los planos de detalles a escala que sea requiera o realizar muestras de montaje.

19.1.1. DESAGÜES CLOCALES

Comprende ejecución de los trabajos indicados en la documentación gráfica y las especificaciones técnicas. El proyecto definitivo de las instalaciones correrá por exclusiva cuenta del Contratista.

Las instalaciones responderán en general al diseño del sistema americano. Los tendidos de las cañerías, piezas especiales, cámaras de inspección y las conexiones pertinentes que integren las redes cloacales, se ajustarán a lo señalado en la documentación gráfica y estas especificaciones.

Las cañerías enterradas serán colocadas siguiendo las pendientes indicadas en los planos de proyecto. En todos los casos se asentarán sobre una base de hormigón sin armar, ejecutada en la forma indicada en el artículo hormigón sin armar para base de cañerías.

Las columnas de descarga y ventilación, llevarán un caño con tapa de inspección con cuatro bulones, colocada en su arranque, a 0,60m del nivel del piso terminado aproximadamente. Rematarán en las azotea o por sobre la cubierta metálica a la altura reglamentaria. Además de cumplir con las exigencias reglamentarias, se someterán a consideración de la Inspección de Obra, el remate de los mismos.

Toda vez que la cañería horizontal o vertical presente desvíos, se intercalarán curvas y caños con tapa de inspección y/o bocas de inspección. Las tapas de inspección deberán ser absolutamente herméticas.

Las cañerías y accesorios serán de polipropileno sanitario Awaduct o equivalente cuando vaya embutida, y de hierro fundido cuando corra a la vista.

Cuando la cañería se coloque suspendida, se sujetará a los muros con grapas de hierro T de 50mm con abrazadera de hierro redondo de 6mm de diámetro abulonado al perfil en sus dos extremos, protegidos con dos manos de minio.

Si fuera colgada, se fijará a las losas con planchuelas de hierro de 25mm de ancho y 6mm de espesor en forma de abrazadera y con bulones, de tal manera que en ambos casos se asegure una perfecta inmovilidad de la cañería.



Las piletas de pisos abiertas serán de polipropileno sanitario Awaduct o equivalente con rejilla de acero inoxidable. Las piletas de piso tapadas serán de polipropileno sanitario Awaduct o equivalente con tapa ciega de acero inoxidable.

Los inodoros empalmarán a la cloaca por medio de bridas de bronce.

Donde se indica en planos se ejecutará canaleta de desagüe corrida con rejilla de hierro fundido en tramos no superiores a 100cm.

La canaleta de desagüe corrida del local Droguero se conectará a cámara de almacenaje exterior, según detalle de plano sanitario. Esta cámara de almacenaje se colocará al solo efecto de contener líquidos peligrosos que pudieran derramarse en el interior del droguero y solo será vaciada por personal autorizado.

19.1.2. DESAGÜES PLUVIALES

El Contratista ejecutará el proyecto definitivo de la instalación de desagües pluviales conforme los trabajos indicados en los planos de detalles y estas especificaciones.

Las instalaciones responderán en general al diseño del sistema americano. Los tendidos de las cañerías, piezas especiales y las conexiones pertinentes, que integren las redes pluviales, se ajustarán a los tipos de material, recorridos y demás especificaciones señaladas en la documentación gráfica.

En general toda vez que la cañería vertical y horizontal presente desvíos, se intercalarán curvas o caños con tapa de inspección y/o bocas de inspección. Las tapas de inspección deberían ser absolutamente herméticas.

Las cañerías que corran embutidas podrán ser de polipropileno sanitario Awaduct o equivalente y las que se instalen a la vista serán de hierro fundido.

Todas las cañerías de hierro fundido que se instalen suspendidas de las losas o las verticales fuera de los muros, deberán ser colocadas con grapas especiales protegidas con dos manos de minio y absolutamente herméticas.

Todos los caños de lluvia llevarán tapas con dos bulones de bronce colocados a sesenta centímetros sobre el nivel de piso terminado.

Los embudos y bocas de desagüe llevarán rejas metálicas reforzadas parabólicas.

En general regirán las mismas especificaciones consignadas en el ítem de Desagües Cloacales.

19.1.3. ALIMENTACIÓN DE AGUA

La alimentación de agua del edificio se efectuará desde los tanques de reserva elevados ubicados por sobre el nivel de azotea accesible, según se indica en los planos de proyecto. Los mismos serán de polipropileno, tricapa, rotomoldeado, de capacidad 2.500 litros cada uno, marca Rotoplas o equivalente.

La capacidad de los tanques de reserva será suficiente como alimentar los consumos de agua para aulas taller y el servicio contra incendio.

La alimentación a los tanques de reserva será por presión natural del fluido, en caso de verificar el Contratista la falta de la misma para el completo llenado y constante renovación del agua, procederá a colocar un equipo de bombeo, compuesto por dos bombas de impulsión y un tanque cisterna. Todos los trabajos, materiales y equipos se entenderán incluidos en su propuesta. Para ello es indispensable que el Contratista verifique el nivel piezométrico de suministro antes de realizar sus cálculos.

La cisterna, acumulará el agua y por medio de electrobombas de impulsión se elevará a los tanques de reserva. Se montarán dos electrobombas en paralelo, que funcionarán en forma alternativa quedando una reserva, las que deberán tener el caudal y presión adecuadas al sistema a alimentar. Las bombas de impulsión serán marca Czerweny, K.S.B., o equivalente, su funcionamiento será silencioso, sin trepidaciones

La alimentación de la cisterna se controlará por una válvula o flotante de bronce de alta presión con válvula, varilla de bronce fundido y bocha corrediza de cobre, marca Hidrox o equivalente, en tanto el nivel del tanque de reserva se controlará mediante un sistema eléctrico accionado por flotantes que accionarán las bombas a distancia.

Los colectores de la cisterna y tanques de reserva se ejecutarán con caños y accesorios de hierro galvanizado, con tetones soldados para el empalme de las bajadas. Estos tendrán bridas para poder ser desmontados en caso de ser necesario reemplazarlos.

La distribución general de agua desde el tanque de reserva hasta las llaves de paso se ejecutará íntegramente en caño tipo Aqua System o similar, al igual que la distribución interna.



La distribución del agua caliente se realizará en forma similar a la prevista para agua fría y la cañería se ejecutará en caños tipo Aqua System o equivalente.

Los caños de agua caliente irán colocados por encima de los de agua fría. Los puntos de fijación deberán ser ubicados a no menos de 0.50m de una curva, codo o derivación.

Los empalmes entre hierro galvanizado y tipo Aqua System o similar se harán con piezas roscadas.

Una vez montadas las cañerías se efectuarán pruebas de hermeticidad mediante presión hidráulica, a un rango de 4kg./cm² en el punto más alto de la instalación, debiendo mantenerse la misma durante 4 horas sin verificarse variación en los manómetros.

Se dejarán previstas conexiones de agua para la colocación de futuras campanas de laboratorio en ambas aulas taller.

19.1.4. FIJACION DE CAÑERIAS

Todas las cañerías, cualquiera sea su material, que se coloquen verticales, adosadas o suspendidas, llevarán como elemento de sujeción grapas ajustadas con bulones y desarmables para permitir el retiro de los caños que sujeten y de forma y tamaño tales, que aseguren la correcta posición de la cañería que soporten.

Todas las cañerías deberán quedar perfectamente aseguradas, se cuidará especialmente que las cañerías de agua caliente puedan jugar normalmente su dilatación.

Las que queden a la vista, conservarán trazas regulares y los desvíos o derivaciones guardarán su justo equilibrio, se colocarán en forma tal que en caso de ser necesario el desmonte de cualquiera de ellos, esa circunstancia no implique la remoción de ninguna otra cañería. Fijándose con grapas de bronce o aluminio y juntas antivibratorias. Las cañerías a la vista se terminarán según lo especificado en el ítem Pinturas.

19.1.5. ARTEFACTOS SANITARIOS Y BRONCERÍA

Su colocación se efectuará en forma correcta, todos los artefactos sin excepción serán conectados a sus respectivas cañerías de agua y desagüe mediante conexiones cromadas, si no se indica expresamente otra forma. Los tornillos de fijación serán de bronce, no permitiéndose bajo ningún concepto colocar de hierro galvanizado. Todos los artefactos que, a juicio de la Inspección de Obra no hayan sido perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar por el instalador.

Los artefactos y broncería se ajustarán a los tipos y marcas detallados en los planos, planillas debiendo ser en todos los casos de calidad especial, de sección entre los de primera calidad y aceptados por la Inspección de Obra.

19.2. PRUEBAS

En el momento que la marcha de la obra lo permita se efectuarán las siguientes pruebas:

a) *Prueba de tapón.*

b) *Pruebas hidráulicas:*

Se realizarán pruebas hidráulicas de cañería principal, sus remates, descargas, de artefactos, cañerías de descarga y ventilación, caños de lluvia y conductales.

Asimismo se realizarán pruebas hidráulicas de las cañerías de abastecimiento de agua fría y caliente, colectores, etc.

c) *Pruebas de funcionamiento,* (con totalidad de los artefactos colocados)

Ejecutada la instalación en su totalidad y con los artefactos colocados, se efectuarán las pruebas de funcionamiento de los elementos instalados.

El Contratista proveerá todos los elementos necesarios para efectuar las comprobaciones, corriendo por su exclusiva cuenta los gastos que demanden las mismas (combustibles, energía, etc.). Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

20 - INSTALACIÓN DE GAS

20.1. GENERALIDADES

20.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS



El Contratista ejecutará el proyecto de la instalación de acuerdo a los planos y planillas que componen este pliego, que tiene carácter esquemático al solo efecto de mostrar posibles recorridos y cantidad de artefactos.

La instalación de gas comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada para alimentar los distintos artefactos, tal como indica en los planos correspondientes, como también los trabajos que sin estar específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan liberarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción. Se proveerán y colocarán los siguientes artefactos:

-un termotanque de 250 litros marca Rheem o equivalente de alta recuperación en sala de máquinas. (30.000kcal/h)

-doce mecheros Bunsen, marca Grobet o equivalente, cromados, con cuello de ignición de 18mm, entrada de aire regulable con válvula de seguridad, colocados en número de seis por cada aula taller. (1.000kcal/h)

-se dejarán previstas dos bocas taponadas de gas para colocación de futuras campanas de laboratorio, una por cada aula taller.

Los artefactos mencionados se colocarán con todos sus respectivos accesorios y ventilaciones que para cada caso en particular corresponda, así mismo para la colocación de futuras campanas de laboratorios se dejarán colocados sobre cubierta los conductos de evacuación de gases con sus respectivos sombreretes estáticos.

20.1.2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMETACIONES

Estas instalaciones se ejecutarán en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de Gas del Estado, empresa proveedora de gas y a las disposiciones locales del ente municipal.

20.1.3. PLANOS

Los planos indican de manera esquemática la ubicación de cada uno de los elementos principales y accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra una mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento. Todos estos trabajos cuando no varíen las cantidades, podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos a su exclusivo cargo.

Los planos que el contratista deberá presentar a la empresa proveedora de gas para su aprobación, contarán con la previa conformidad de la Inspección de Obra. Además confeccionará planos en papel transparente en escala 1:50, en los que conste la ubicación precisa de todos los elementos de la instalación que vayan a quedar visibles. El Contratista no podrá ejecutar ningún trabajo sin su aprobación previa.

20.1.4. MUESTRAS

El Contratista está obligado a presentar, para su aprobación, por la Inspección de Obra con una antelación de veinte (20) días a la ejecución de los trabajos un tablero conteniendo muestras de los elementos a emplear en las instalaciones (caños, llaves de paso, esclusas, accesorios, grapas, tomas, llaves, cajas, etc.), indicando las marcas y características de los mismos.

20.1.5. INSPECCIONES

El Contratista ejecutará las pruebas reglamentarias de instalaciones que exija Gas del Estado y/o empresa proveedora de gas, debiendo comunicárselo a la Inspección de Obra con la debida anticipación, a los efectos de verificar los resultados. Independientemente, la Inspección de Obra podrá exigir, si lo estima necesario, pruebas parciales o totales para lo cual el Contratista aportará los elementos necesarios para su realización.

20.1.6. PRUEBA NEUMÁTICA DE FUNCIONAMIENTO.

1. Se recorrerá la instalación abriendo las llaves intermedias y cerrando las terminales.
2. Se inyectará aire por medio de una bomba neumática con un manómetro de gran sensibilidad, que permita acusar mínimos escapes con un recorrido amplio de la aguja de no menos de 75mm para presiones no mayores de 1 kg/cm².
3. se mantendrá una presión de 0,4 kg/cm². en instalaciones corrientes durante un tiempo prudencial de acuerdo al diámetro o longitud de la cañería pero que no será menor de 30 minutos.



4. Terminada la prueba neumática, se abrirán las llaves grifos de los artefactos para comprobar que no hay obstrucciones.

Si las pruebas sufrieran una interrupción imputable a defectos en alguna de las partes constitutivas de la instalación, deberá iniciarse de nuevo con iguales formalidades, una vez subsanados los inconvenientes.

20.1.7. MATERIALES

Cañerías: serán de caño epoxi especial para gas, NORMAS IRAM 2502.

Llaves de Paso: las llaves de bloqueo de cada uno de los artefactos con conexiones de más de 19 mm. de diámetro serán del tipo esclusa de bronce fundido de rosetas y del tipo a cuarto de vuelta.

Llaves esclusas: las llaves esclusas de bloqueo de cada uno de los artefactos con conexiones de más de 19 mm., de diámetro, serán del tipo esclusa de bronce fundido perfectamente mecanizado con doble prensa estopa y de la mejor calidad que se fabrican en plaza con volante y cuerpo cromado.

Accesorios: serán de hierro galvanizado según NORMAS IRAM, de marca reconocida.

Grapas: las grapas de sujeción serán construidas en hierro perfilado con abrazaderas, bulones y juntas antivibratorias de neopreno, pintadas con dos manos de antióxido.

Los distintos tipos de grapas necesarios deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, para la cual el Contratista presentará las muestras correspondientes.

20.2. NORMAS DE EJECUCION

Todo cambio de dirección en las cañerías se hará por medio de curvas no permitiéndose el curvado de los caños. La utilización de codos se hará únicamente por empalme de la cañería con el medidor, en las tomas de artefactos y en los sifones.

El empleo de las uniones dobles, solo se permite en la unión de la cañería con los artefactos. Estos se colocarán inmediatamente después de las llaves de paso. La característica principal de las mencionadas uniones, será la de tener asiento cónico.

Aquellas cañerías que en su recorrido deban atravesar chimeneas, se las revestirán en este tramo con una aislación térmica de amianto.

Cuando la instalación deba efectuarse en tierra, se colocará a una profanidad que no podrá ser menor de 30cm con respecto al nivel del piso. Si el terreno es de poca consistencia, irá apoyada sobre una hilada de ladrillos comunes.

Las cañerías que se monten suspendidas irán perfectamente engrapadas con soportes de hierro perfilado. Deberán quedar perfectamente aseguradas para evitar cualquier movimiento. La distancia máxima que deberá existir entre los soportes, grapas o clavos ganchos, no podrá ser mayor de 1,50m, salvo cuando la instalación se efectúa sobre techos, en cuyo caso los soportes estarán distanciados no más de 2,50m.

En aquellos sectores donde se indique cañerías y demás elementos componentes de la instalación a la vista, el Contratista presentará con la anticipación indicada precedentemente los planos de detalles en escala que se le requiera y muestrarios del sistema de fijación, el que deberá ser previamente aprobado por la Inspección de Obra, antes de su utilización.

Una vez terminados los trabajos complementarios de la obra (pisos, pintura, revestimientos, etc.) el Contratista conectará todos los artefactos, tras lo cual efectuar una nueva prueba de estanqueidad a llave abierta con una presión de 0,2kg/cm², durante 15 minutos. Además, una vez habilitado el servicio de gas deberán probar los artefactos conectados, haciendo los ajustes necesarios para que queden en perfecto funcionamiento. No se incluyen las reparaciones que se determinen sean necesarias ejecutar por defectos de fabricación de los artefactos.

Se evitará el contacto de cañerías de gas con todo conductor o artefacto eléctrico, en caso de cruce de cañerías con canalizaciones eléctricas se interpondrá entre aquellas un material aislante.

Los empalmes o uniones entre cañerías, ramales, curvas, etc., se realzarán por medio de roscas siendo éstas de las denominadas cónicas o de gas, debiendo ser filetes bien tallados y de cantos vivos.

Para que dichas uniones resulten estancas se les aplicará sobre la rosca macho una pequeña cantidad de una pasta compuesta de litargirio y glicerina, estando prohibido el empleo de pintura cáñamo u otro material.

Las cañerías tendrán una pendiente mínima de un (1) por ciento facilitando el escurrimiento del agua hacia los medidores o a los sifones, debiendo emplearse por esta misma razón solamente cuplas excéntricas para reducir secciones.



Los sifones serán reducidos a lo indispensable y se colocarán cuando no sea posible mantener la pendiente impuesta, o en las proximidades de los obstáculos que no se puedan salvar.

Los sifones se formarán colocando un "te" sobre la cañería y empleando ramales en forma de u.

Uno de los ramales será de diámetro igual, como mínimo del diámetro del caño que deba purgarse y el otro de 13mm de diámetro, provisto de llave de media vuelta y una altura de 150mm, con objeto de asegurar un cierre de agua que impida el escape de gas cuando se desee eliminar el agua contenida. El ramal de mayor diámetro o pileta de recolección de agua condensada, será de amplia capacidad. En ningún caso se permitirá colocar sifones en las proximidades de los artefactos para salvar la falta de decibeles.

Todas las tomas de gas que se indican en los planos, terminarán en rosca hembra, la que se dejará taponada con tapón macho de hierro galvanizado, a filo de pared terminada o recubrimiento previsto y a la altura necesaria para la conexión de los artefactos y respetando los modulados de azulejos fijados.

Todo artefacto deberá estar provisto de su correspondiente llave de paso la que tendrá un diámetro igual a la cañería de toma del artefacto a instalar. La ubicación de las mencionadas llaves, serán en todos los casos, en lugares de fácil acceso, debiéndose tenerse la precaución de que el presa estopa quede en una posición que resulte cómodo para su posterior reparación o inspección y que la profundidad sea la necesaria para que el asiento de la roseta cromada de cubrimiento sea normal.

El Contratista conectará los artefactos una vez terminados los restantes trabajos, estando a su cargo los ajustes que sean necesarios cuando se disponga de gas para dejar los mismos en perfectas condiciones de funcionamiento.

20.3. VENTILACIONES

Las cañerías de ventilación serán en chapa de hierro galvanizado al igual que los demás accesorios usados al efecto.

Cada artefacto estará provisto de su correspondiente cañería de ventilación independiente. El diámetro de las mismas será tal que permita la rápida evacuación de los gases de combustión y en ningún caso ser inferior a 60 cm.

Su recorrido será lo más corto posible, procurándose eliminar los tramos horizontales, codos, etc., cuando resulten necesarios colocarlos, los tramos horizontales deberán tener una pendiente no menos al cuarto (4) por metro y el caño vertical tendrá una longitud superior en un vez y media la horizontal.

En caso de que el artefacto no venga provisto de caño de ventilación, se deberá intercalar un interceptor de aire entre el artefacto y el caño.

Las cañerías de ventilación estarán orientadas a los cuatro vientos y llevarán sombrerete del mismo material.

21 - INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN.

21.1. GENERALIDADES

El Contratista deberá ejecutar el proyecto completo de las instalaciones de calefacción y refrigeración, la provisión y montaje de todos los elementos que componen las instalaciones que se detallan en los planos correspondientes, debiéndose incluir todos aquellos materiales, elementos y montajes que aunque no fueran expresamente especificados, sean necesarios para el cumplimiento de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio integrante y de inmediato a su recepción.

21.2. PLANOS Y MUESTRAS

Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista presentará a la Inspección de Obra planos de ejecución para su aprobación el balance térmico correspondiente y todos los detalles constructivos requeridos y detalles de recorridos de cañerías y salas de máquinas en escala 1:50 para recorridos y en escala 1:20 para detalles.

La Inspección de Obra podrá disponer en la obra los cambios que estime convenientes, con el objeto de salvar obstáculos, modificaciones posteriores en la arquitectura de los ambientes o mayor eficiencia del conjunto, trabajos éstos que cuando no afecten los cómputos métricos deberán ser ejecutados sin dar derecho a adicional alguno.



Previo a la recepción de las instalaciones, el Contratista presentará un juego de los planos en papel transparente, con la ubicación de los equipos, recorrido de cañerías, etc., de acuerdo con los trabajos realizados en obra.

El Contratista antes de la iniciación de los trabajos, presentará muestras de todos los materiales y accesorios para la aprobación, o en el caso de elementos que no se puedan presentar muestras, folletos, especificaciones técnicas y de funcionamiento, catálogos o croquis.

La aprobación de las muestras será siempre provisoria, sujeta a comprobaciones durante las pruebas, pero necesarias para comenzar todo trabajo en obra.

21.3. COORDINACION.

El Contratista, al confeccionar los planos de obra, y ejecutar los trabajos de instalación de calefacción y refrigeración y se responsabilizará de la coordinación necesaria con la obra general y los demás gremios y de cuidar y respetar las exigencias arquitectónicas de obra.

21.4. SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN ADOPTADOS

Se ejecutarán dos sistemas de calefacción y refrigeración

- Para frío/calor mediante equipos individuales Split, en los siguientes locales: 5-Aula Taller, 14-Aula Taller, 11-Hall y 12-Circulación.
- Para frío/calor mediante sistema VRF (volumen de refrigerante variable), en el local 8-Aula Mayor

21.4.1. SISTEMA SPLIT FRÍO/CALOR

Donde se indica en planos se colocarán 3 (tres) equipos individuales Split frío/calor marca Surrey o equivalente modelo 8000, los cuales reunirán los siguientes componentes y características:

-Modelo: conjunto 553TGQ3205, unidad interior 619TGQ3205, unidad exterior 538TGQ3205

-Capacidad Nominal: Refrigeración: 8.000Kcal/h, KW: 9.30, Calefacción: 9546Kcal/h, KW: 11.10

-Dimensiones del equipo en mm: unidad interior: 1250x325x230, unidad exterior: 895x860x330

-Peso: unidad interior: 18kg, unidad exterior 82kg

-Consumo eléctrico: refrigeración: 3,69Kw, calefacción: 4,03Kw, corriente refrigeración: 16.5A, corriente calefacción: 18A.

Los equipos se entregarán con sus respectivos controles remotos, accesorios y manuales de instalación y de uso.

Las unidades exteriores se montarán sobre banquetas de altura 10cm en azotea accesible.

La instalación dibujada en los planos y la capacidad de los equipos consignada, es totalmente esquemática debiendo el Contratista ejecutar el proyecto definitivo de la misma, basándose en los lineamientos que fijan las presentes especificaciones y planos correspondientes, deberá efectuar el balance térmico, acompañado por una memoria técnica descriptiva y deberá indicar en los planos, las especificaciones de los materiales, elementos y equipos que integran la instalación con mención del fabricante, marca y modelo.

Para la ejecución del balance térmico a cargo del Contratista, se deberían considerar además de las características constructivas y orientación del edificio, los datos de temperaturas (máximas, mínimas y medias), velocidad de viento, humedad relativa ambiente, y carga térmica por radiación solar, correspondiente a la zona donde se ejecutará la obra.

Según el equipo que se coloque, el Contratista deberá prever la ejecución de base flotante para asentar el mismo, y eliminar de esta forma las vibraciones que pudiera ocasionar el motor. El contratista deberá especificar en los planos de proyecto el tipo de asentamiento del equipo, quedando a criterio de la Inspección de Obra su aprobación o rechazo.

21.4.2. SISTEMA VRF FRÍO/CALOR

Este sistema se utilizará para el Aula Mayor, será de la línea Iflex de Surrey o equivalente con refrigerante R410A.

Estará compuesto por las unidades exteriores, las cuales deberán ser compactas y albergarán los motores compresores y el inverter para modificar la frecuencia de la corriente y la velocidad del compresor, el colector de almacenaje, las cañerías de distribución y retorno y los cassettes de inyección.

Se proveerá y colocará un control remoto central el cual se dispondrá dentro del Aula Mayor donde el profesional instalador lo considere conveniente.



Las unidades exteriores se ubicarán sobre la plataforma metálica ubicada en azotea accesible. La instalación dibujada en los planos es totalmente esquemática debiendo el Contratista ejecutar el proyecto definitivo de la misma, basándose en los lineamientos que fijan las presentes especificaciones y planos correspondientes, deberá efectuar el balance térmico, acompañado por una memoria técnica descriptiva y deberá indicar en los planos, las especificaciones de los materiales, elementos y equipos que integran la instalación con mención del fabricante, marca y modelo. Para la ejecución del balance térmico a cargo del Contratista, se deberían considerar además de las características constructivas y orientación del edificio, los datos de temperaturas (máximas, mínimas y medias), velocidad de viento, humedad relativa ambiente, y carga térmica por radiación solar, correspondiente a la zona donde se ejecutará la obra. Los equipos se entregarán con todos los accesorios componentes del sistema y manuales de instalación y de uso.

21.5. FUNCIONAMIENTO

Una vez conectados los correspondientes servicios, se efectuará una prueba de funcionamiento del conjunto de las instalaciones, en ambos sistemas, por las cuales se evaluará el rendimiento de los distintos equipos y componentes instalados, con el edificio en funcionamiento. Se efectuarán los ajustes necesarios para nivelar definitivamente las condiciones internas de los distintos locales, en función de las variantes que se presenten por el equipamiento o personal incorporado.

21.6. ENSEÑANZA DEL PERSONAL

El Contratista se obliga a instruir al personal que quedara a cargo de las instalaciones, sobre el manejo de todos los elementos y normas para su buena conservación.

A tal fin preparará por triplicado un manual de instrucciones adecuado a la capacidad del personal, con sus correspondientes esquemas explicativos.

21.7. HERRAMIENTAS

Se entregará con la instalación un juego completo de herramientas adecuadas a los elementos instalados que permitan efectuar trabajos normales y de mantenimiento.

22 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

22.1. GENERALIDADES

Estas especificaciones establece las condiciones mínimas que deberán cumplir las instalaciones eléctricas para preservar la seguridad de las personas y de los bienes, y asegurar la confiabilidad de su funcionamiento y a todos los efectos el Contratista deberá tener en cuenta lo especificado en el ítem Instalaciones Generales.

Queda establecido que todos los artefactos de iluminación a colocar serán para lámparas de bajo consumo.

22.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Comprende la ejecución del proyecto de instalación eléctrica general, de la instalación de luz de emergencia, de las conexiones a motor para equipo de agua caliente de calefacción, y motores para equipos de extracción de aire, la ejecución de todo lo consignado con provisión de materiales y mano de obra especializada, incluyendo aquellos trabajos que sin estar detallados sean necesarios para la terminación y habilitación de las obras de acuerdo a su fin, teniendo en cuenta que los planos del presente pliego son esquemáticos y al solo efecto de guiar al Contratista en la elaboración del proyecto definitivo.

Los trabajos en general comprenden:

- a) Apertura de canaletas y ejecución de nichos para el alojamiento de las cañerías, de cajas para tableros y demás accesorios de las instalaciones.
- b) Colocación de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y característica.



- c) Colocación y conexión de todos los conductores, interruptores, tomacorrientes, interceptores, tableros gabinetes de medidores, etc., y de todos los accesorios que se indiquen en los planos lo que resulten necesarios para la completa terminación y correcto funcionamiento de las instalaciones.
- d) Tratamiento inherente al suministro de energía eléctrica ante la empresa proveedora.
- e) Dar cumplimiento a todas las órdenes municipales y leyes provinciales o nacionales sobre presentación de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo el Contratista el responsable material de las multas y atrasos que por su incumplimiento o error en tales obligaciones, se apliquen, quedando por cuenta del Contratista el pago de todos los derechos impuestos, etc., ante las reparticiones públicas. Una vez terminadas las instalaciones, obtendrá la habilitación de las mismas por las autoridades que correspondan
- f) Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá tomar las medidas precautorias para evitar deterioros en los elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra. La Inspección de Obra rechazará los trabajos que no se encuentran con sus partes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

22.1.2. NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas especificaciones y planos correspondientes con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).
- Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Comodoro Rivadavia.
- Asociación Electrónica Argentina.
- Empresa de Telecomunicaciones.
- Asociación de Bomberos de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
- Empresa proveedora de energía eléctrica.
- Empresa distribuidora de gas.
- Obras Sanitarias de la Nación, o la empresa que la sustituya.

La Inspección de Obra no aceptará excusar por omisión o ignorancia de las reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

22.1.3. PLANOS

Los planos de proyecto indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos de obra.

El Contratista deberá proceder, antes de iniciar los trabajos a la preparación y presentación de los planos de obra con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra, para establecer la ubicación exacta de los elementos que componen la instalación eléctrica.

Antes de la construcción de cuadros generales de comando y distribución de tableros secundarios así como de dispositivos especiales de la instalación se confeccionará un esquema detallado de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y apreciación correcta de los trabajos a realizar.

22.1.4. MUESTRAS

Con una anticipación de veinte (20) días corridos previos a la iniciación de los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas como pruebas de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Para aquellos elementos que por su costo o tamaño no fuese posible presentar muestras, se admitirá catálogos en castellano o con su correspondiente traducción al castellano. Dichos catálogos incluirán detalles constructivos y memorias técnicas de funcionamientos e instalaciones.

En todos los casos la aprobación será provisional y sujeta al resultado que obtenga en las pruebas después de instaladas.

22.1.5. INSPECCIONES.

Todos los trabajos deberán ser inspeccionados por la Inspección de Obra. El Contratista solicitará estas inspecciones por escrito en los siguientes casos:



- 1) Al acopio de materiales, equipos dispositivos y máquinas.
- 2) Antes del vaciado de losas.
- 3) Antes de tapar las canaletas.
- 4) A la colocación de conductores subterráneos, antes de cierre de zanjas.
- 5) Después de colocar los artefactos.
- 6) En el caso de ejecución de trabajos que luego queden ocultos.
- 7) A la colocación de puesta a tierra.
- 8) Al comenzar el pasado de cables en las respectivas cañerías, soldaduras, encintado, colocación de llaves, cortacircuitos y montaje de tableros.
- 9) Inspección final.

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobadas que la Inspección de Obra estime convenientes.

22.1.6. ENSAYOS Y RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Cuando la Inspección de la Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos del contrato se cumplen satisfactoriamente.

Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su representante autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bienes, si lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobados por la Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultare defectuoso será removido, reemplazado o vuelto a ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o se representante autorizado efectuará las inspecciones generales, y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislamiento, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarios.

Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que deberá prever el Contratista. La comprobación del estado de aislamiento debe efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicios, utilizando para tensiones de 380 a 220 V Megóhmetro con generación de tensión constante de 500 V como mínimo.

Para la comprobación de la aislamiento a tierra cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y aparatos de consumo.

Para la comprobación de la aislación entre conductores, no deben estar conectados los artefactos y los aparatos de consumo debiendo quedar cerradas todas las llaves e interruptores.

Cuando estas comprobaciones se realizan para varias líneas en conjunto, deben mantenerse intercaladas todos los fusibles correspondientes.

El valor mínimo de la resistencia de la aislación, contra tierra y entre conductores, con cualquier estado de humedad del aire será inferior a 1.000 GHM por cada voltio de la tensión de servicio, para cada una de las líneas principales, seccionadas, subseccionadas y de circuitos.

Si la comprobación se llevase a cabo para un grupo de líneas y el valor resultara inferior al mínimo establecido, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento de cada una de ellas no resulta inferior al mínimo indicado anteriormente.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspección de Obra permitirán efectuar la recepción provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido y no cumplen con los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas fijándose el plazo en que deberá dárselos cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

22.2. ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ

22.2.1. GENERALIDADES

Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas a fin de evitar que se deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas.



La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas en una junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente.

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad metálica y serán de sección y longitud necesarias para conectar los extremos de la canalización a ambos lados de enchufe. En cada caso el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras de los tres dispositivos que se proponen utilizar. En los tramos de las cañerías mayor de nueve (9) metros, se deberán cajas de inspección para facilitar pase de los conductores y retiro de los mismos en caso de reparaciones. Además, e deberán colocar cajas de pases o distribución en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas. No se permite la colocación de pases o derivación en los ambientes principales.

Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido necesario empalmar la cañería, deberán ser pintadas con minio, para preservarlas de la oxidación. Lo mismo se hará en todas las partes donde por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte.

Las curvas serán de un radio mínimo igual a seis (6) veces el diámetro exterior y no deben producir ninguna disminución de la sección útil del caño, ni tener ángulos menores de noventa (90) grados. En tramos de cañerías entre dos cajas no se admitirán más de tres curvas.

Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro, cincado o cadmiado y boquilla roscada de hierro cadmiado o de fundición de aluminio. También podrán utilizarse para las uniones conectores tipo reglamentario, construidos en hierro cincado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste de caño.

Para columnas y tabiques de hormigón armado se utilizara exclusivamente contratuerca y boquilla.

22.2.2. CAÑERÍAS

Las cañerías serán de tipo semipesado, soldadas con costura interior perfectamente lisa.

Se emplearán en trozos originales de fábrica de tres (3) metros de largo cada uno. Serán esmaltados interior y exteriormente, roscados en ambos extremos y provistos de una cupla. Los diámetros a utilizarse serán lo que especifiquen los planos de proyecto ejecutados por el Contratista y aprobados por la Inspección de Obra.

Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en las Normas IRAM, para diámetros mayores a 0,025m (R.551/46) se utilizarán caños de hierro galvanizado.

22.2.3. CAJAS

Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6mm, esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente, responderán a las Normas IRAM.

Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x90 x 55mm, para centros y chicas de 75 x 75 x 40mm, para brazos, cuadrados de 100 x 100mm, con tapa lisa para inspección de cañerías simples. Para llaves de un efecto y tomacorrientes a puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 55 x 100mm. En los casos en que se trate de llaves o tomas donde concurren más de seis conductores o más de tres caños, se utilizará cajas de 100 x 100mm, con tapas adaptadas especiales suplementarias.

Las cajas de centros estarán previstas de ganchos para colgar artefactos del tipo especificado por la citada Norma IRAM u otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el Contratista deberá requerir ante la Dirección de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación.

Todos los tipos de cajas especificados se utilizarán solamente para cañerías de hasta 18,6mm. En los casos de cañerías de dimensiones mayores, deberían utilizarse cajas similares pero de dimensiones adecuadas al diámetro de las cañerías, que entren en ellas. Tanto estas cajas, en los casos que sean necesarios, como las cajas de paso, o de derivación con cañerías múltiples, serán construidas ex profeso, de dimensiones apropiadas a cada caso, de chapa de hierro de 1,6mm de espesor como mínimo para cajas de hasta veinte (20) cm. Y para dimensiones mayores serán reforzadas con hierros perfilados. Los ángulos serán soldados y la tapa de hierro de mismo espesor, sujetas con tornillos. Se terminarán pintadas con antióxido y esmalte sintético.

La ubicación de las cajas, se hará según indican los planos de detalles elaborados por el Contratista o de acuerdo a las indicaciones que al respecto imparta la Inspección de Obra.

Lo indicado anteriormente, en cuanto a las dimensiones de las cajas, deberá cumplir con las condiciones de volumen, según la cantidad y sección de los conductores



22.2.4. CONDUCTORES

Según su aplicación se utilizarán los siguientes tipos de conductores:

- Instalaciones fijas en cañerías, ya sean embutidas a la vista Norma IRAM 2183 – 2220- 2261 – 2262.
- Instalaciones fijas a la vista colocadas sobre bandejas perforadas, Norma IRAM 220 – 2261- 2262.
- Instalaciones enterradas, Normas IRAM 2220 – 226 – 2262.
- Instalaciones aéreas, cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado de cableados a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.

Todos los cables deberán cumplir con las exigencias de la Norma IRAM 2289, en el sentido de satisfacer el ensayo de resistencia a la propagación de incendios.

Determinación de la sección. La intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable.

No se usarán secciones menores de 1mm² para los circuitos de laves de efecto de 1,5mm² en los circuitos de alimentación de artefactos.

Cuando la sección marcada en el plano es de 2,5mm², se respetará la sección, al menos hasta la mitad de las bocas alimentadas por el circuito.

En los circuitos de tomacorrientes no se hará ninguna disminución de sección de los conductores hasta la última caja.

Las uniones entre conductores se ejecutarán por trenzamiento reforzado para secciones de hasta 2,5 mm², y soldadas para secciones mayores. Se cubrirá luego con una capa de goma pura y cinta aisladora o cinta de PVC, debiéndose obtener una aislación del empalme por lo menos iguala la de fábrica del conductor.

No se efectuará bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de cajas de pase o derivación.

De toda forma de ejecución especial de empalme, el Contratista deberá presentar muestras para la aprobación de la Inspección de Obra.

Los conductores que se coloquen en un mismo caño serán diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o controlar la instalación.

Los conductores deberán identificarse con los siguientes colores:

Neutro.....	celeste.
Conductor de protección.....	bicolor, verde-amarillo.
Fase R.....	castaño
Fase S.....	negro
Fase T.....	rojo

Para los conductores de fases se admitirán otros colores excepto verde, amarillo, azul.

Para el conductor de fase de las instalaciones monofásicas puede utilizarse cualquiera de los colores indicados para las fases.

22.2.5. CONDUCTORES SUBTERRANEOS.

Los cables a utilizar para estos casos serán de cobre electrolítico de alta conductibilidad, revestidos en PVC, tipo SINTENAX de PIRELLI o equivalente, responderán a lo establecido en las Normas IRAM.

Serán tenidos con las precauciones que indiquen la técnica y las recomendaciones del fabricante, e instalados en zanjas practicas en los suelos de acuerdo a la distribución proyectada y deberán quedar ubicadas a una profundidad de 0,60m bajo las cotas de veredas, cables, terrenos emparejados, etc.

Se asentarán sobre un lecho de arena de 0,50m de espesor mínimo colocada en el fondo de la excavación y otro de 0,10m sobre los cables y para protegerlos contra las acciones mecánicas se emplearán ladrillos.

Cuando los cables subterráneos pasen por debajo de calles, veredas, playas pavimentadas, etc., deberán ir contenidos en caños de PVC 3,2 diámetros adecuados.

22.2.6. TIERRA DE SEGURIDAD

Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación normalmente aisladas del circuito como ser caños, armazones, cajas gabinetes, carcazas de motores, etc., de manera de asegurar la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y



mediante la colocación de un conductor al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la instalación. En el caso de conexión a equipos mediante fichas, el conductor debe tener su espiga, dispuesta de tal manera que ésta haga contacto antes que las espigas con tensión al efectuar la conexión y resulte imposible el enchufe erróneo de las espigas. El circuito de puestas a tierra debe ser continuo y tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso de 65 V (según Norma V.D.E) y permita el accionamiento de los dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,2 segundos (según Norma V.D.E). El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a 10 ohm, medida entre cualquier punto de la parte protegida y tierra.

Para intensidades mayores de 100 Amper, las secciones serán iguales a la cuarta parte de la intensidad de corriente admisible para hasta tres conductores activos colocados en un mismo caño o conducto (reglamento A.E.T) y con una sección máxima de treinta y cinco milímetros cuadrados.

Para la puesta a tierra, en el lugar que se indiquen en los planos, se utilizará jabalina Tipo M.O.P., construida en cobre macizo estañado de sección cruciforme de treinta y ocho milímetros de diámetro y dos de largo aproximadamente, con abrazadora de bronce fundido en el extremo superior, con sujeción a tornillos para el cable de salida.

Se introducirá en perforación de cuatro pulgadas de diámetro hasta la primera napa de agua y se encamisará con caño de fibrocemento hasta la profundidad donde la compacidad del terreno asegure la permanencia de la perforación.

En la superficie se terminará la perforación en una cámara de inspección de treinta centímetros de lado, en la que se instalarán amurados sobre laterales dos pernos roscados de bronce de media pulgada de diámetro, cada uno de los cuales recibirá una extremo de cable de tierra con terminales de compresión, el de conexión a la jabalina y el de llegada de la instalación. Entre estos dos pernos roscados se instalará un eslabón removible, de plancha de cobre, con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema. La cámara tendrá tapa de hierro fundido.

22.2.7. RAMALES DE TABLEROS SECCIONALES A TABLERO GENERAL.

Serán provistos e instalados de acuerdo a lo que se especifique en las especificaciones técnicas particulares y planos, donde se especificarán además las características de los materiales.

22.2.8. TABLEROS SECCIONALES

Los gabinetes serán construidos con perfiles de chapa de hierro de 1,8mm de espesor mínimo, doblada y reforzada donde sea necesario para sostén del equipo eléctrico ubicado en su interior del tipo Gene o equivalente. La tapa será montada sobre bisagras y con cerraduras tipo Yale o similar embutida.

Los tableros seccionales se ubicarán en los lugares indicados en los planos correspondientes mediante soportes adecuados ya que no serán embutidos.

Previamente a su ejecución, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, tres copias de los siguientes planos: de vista del tablero en escala 1:50; de corte de detalles constructivos en escala 1:1 y del esquema unifilar.

22.2.9. TABLERO PRINCIPAL

El Contratista proveerá e instalará un tablero eléctrico que comandará todas las instalaciones que componen el sistema eléctrico del edificio.

La estructura metálica estará constituida por perfiles de chapa de hierro de un mm., de espesor doblada y reforzada donde sea necesario para sostén del equipo eléctrico ubicada en su interior.

Estará cerrado en cinco lados, con paneles en las paredes laterales y techo, con puertas en su parte frontal y posterior para facilitar su posterior revisión y mantenimiento del equipo en su interior.

Todos los paneles, perfiles y demás componentes metálicos ferrosos de las celdas se someterán a un tratamiento que comprenderá al menos doble desengrase, doble decapado y fosfatizado del tipo Glene o equivalente.

En cada elemento de maniobra se colocará una chapa de luxite que indicará la utilización.

El tablero contendrá todos los elementos indicados en el esquema unifilar general. En dicho tablero deberá instalarse un interruptor, como aparato de maniobra principal. Dicho interruptor podrá estar integrado a los dispositivos de protección instalados en el mismo tablero cuando de éste derive una única línea seccional.

La protección de cada línea seccional derivada, deberá responder a alguna de las siguientes alternativas:



- A) interruptor manual y fusibles (en ese orden).
B) Interruptor automático con apertura por sobrecarga y cortocircuito.
El Contratista previamente a su ejecución, presentará para la aprobación de la Inspección de Obra, tres copias de los siguientes documentos:
1. Memoria descriptiva del tablero con especificación de marca y tipo de elementos de comando, protección y medición, adjuntando publicaciones descriptivas de los mismos con indicación de Normas a que responderán e instrucciones para el mantenimiento.
 2. Plano de vista de tablero en escala 1:50.
 3. Plano de cortes de detalles constructivos en escala 1:1.
 4. Esquema unifilar y topográfico.
 5. Cálculo de barras para soportar los esfuerzos electrodinámicos y térmicos, producidos por la corriente de cortocircuito.

22.2.10. CONEXIÓN A MOTORES

Estará a cargo de la empresa la instalación eléctrica, conexiónado, ajuste de protección y prueba de funcionamiento de motores, la instalación de cañerías y conexiónado de circuitos auxiliares de control enclavamiento, señalizado, etc., para calefacción, refrigeración, bombas centrífugas, equipo compresor y para cualquier otra instalación salvo que esté expresamente aclarado en estas especificaciones lo contrario.

22.2.11. PRUEBAS

El Contratista proveerá los instrumentos para las pruebas de la instalación.

- a) pinza amperométrica para prueba de balanceo de fase.
- b) Maghómetro para prueba de aislación entre conductores y puesta a tierra. Valor de la primera aislación 1mg. Y valor de la segunda aislación 0,5mg.

22.3. INSTALACIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA

22.3.1. GENERALIDADES

Para las instalaciones de iluminación de emergencia se deberán tener en cuenta las disposiciones del código de edificación de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en lo referente a colocación y diámetro de los caños, colocación de las cajas de distribución, etc., en el caso de no existir tal documentación valen las disposiciones establecidas por el Código de Edificación de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.

Se utilizarán artefactos de luz autónomos, para tubos fluorescentes, que entrarán en servicio instantáneamente cuando se produzca corte de suministro eléctrico por cualquier causa, estarán conectados a la instalación del edificio y su autonomía será de dos horas como mínimo. Contarán con una batería recargable automáticamente

23 - INSTALACIÓN DE TELEFONÍA E INFORMÁTICA

23.1. GENERALIDADES

23.1.1. TRABAJOS A EJECUTAR

Serán los necesarios para realizar en forma total la provisión y montaje de los equipos y componentes del sistema de telefonía e informática que se detallan en éstas especificaciones técnicas. Los trabajos a ejecutarse deberán cumplir estrictamente con las normas reglamentarias que exige la Empresa proveedora del servicio, para este tipo de edificio.

El Contratista proveerá y colocará la distribución del cableado y bocas para telefonía e internet, según lo consignado en planos, y ejecutará la conexión a la red ubicada en el edificio de aulas existente.

Deberán considerarse incluidos todos los materiales, equipos, componentes y mano de obra necesarios para entregar ambos sistemas en correctas condiciones de uso y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

El Contratista garantizará que los materiales a usar, según estas especificaciones, serán de primera calidad, así mismo todos los materiales deberán ser aprobados por la Inspección de la Obra previo a su colocación. Comprometerá durante un año, después de recepción definitiva a reemplazar, reparar o



ajustar por su cuenta piezas, dispositivos o partes de la instalación que fallasen por defectos de fabricación, vicio de materiales empleados o mala instalación. Proveerá mantenimiento de todo el equipo de telefonía durante el período de garantía, que incluirá revisiones periódicas y ajustes. Los trabajos se llevarán a cabo en horario de trabajo del instalador pero las emergencias durante las 24 horas del día, incluyendo los feriados.

El instalador deberá acreditar suficiente experiencia en mantenimiento de telefonía, que emplea personal competente y que mantiene, localmente, un adecuado stock de repuestos para llenar su cometido adecuadamente.

23.1.2. PLANOS

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, tres juegos de planos (copias) del conjunto de planos necesarios para la correcta interpretación en obra y de los que deban presentarse ante la empresa proveedora de comunicación. La Inspección de Obra podrá exigir los planos que considere necesarios para una mejor apreciación de los trabajos a ejecutar.

23.1.3. TRÁMITES Y DERECHOS

Serán por cuenta del Contratista los trámites y pago de aranceles para obtener la aprobación de los planos por la empresa proveedora de comunicación, así como el correspondiente para obtener el permiso de instalación e Inspección Final para su habilitación.

23.1.4. EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS Y CAJAS

El armario de cruzadas se alojará en el sitio que indiquen las reglamentaciones y a una distancia mínima de un metro de los medidores de luz y gas, tendrá un toma corriente tipo domiciliario para facilitar el uso de cualquier elemento eléctrico para las tareas a realizar; dicho armario tendrá las dimensiones acorde al cálculo de la instalación a efectuar; al mismo llegarán dos caños PVC diámetro 50 mm., cada uno para una acometida aérea, y otros dos de las mismas dimensiones en forma subterránea. El armario será construido de chapa de H^o.D.D.N^o 18, con fondo de madera y puerta de frente con cerradura tipo Yale.

Este armario deberá unirse a otro de idénticas características, alojado en la ubicación que se le indique en planos, a través de un caño de acero sin rebabas no costuras y actuará de repartidor intermediario de la central telefónica interna a instalar allí mismo, cuando esté prevista su colocación.

Las cajas de distribución y cruzadas se colocarán a no menos de 30 cm y no más de 60 cm del nivel del piso terminado, la acometida subterránea a 20 cm fuera de la línea Municipal y a 60 cm de profundidad del nivel vereda. Se dejarán taponados en su terminación con madera para evitar el paso de material extraño.

El Contratista proveerá y colocará todos los equipos y artefactos que se indiquen en los planos y planillas respectivos, los que serán entregados en perfecto estado de funcionamiento.

23.2. TRABAJOS A EJECUTAR

- Provisión y colocación de bocas de internet con conductos hasta central de informática en el edificio existente.
- Provisión y colocación de bocas de telefonía con conductos hasta central telefónica en el edificio existente.

24 - INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

24.2. SISTEMAS DE EXTINCIÓN

24.2.1. SISTEMA DE HIDRANTES

El servicio de protección contra incendio estará alimentado desde los tanques de reserva elevados y constará de una columna de bajada que alimentarán a los hidrantes de los sectores establecidos en planos. La columna de bajada se conectará a una electrobomba presurizadora, para lograr la presión reglamentaria en cada hidrante.

Las columnas se montarán en caños y accesorios de hierro y se colocará a la vista dentro de los distintos ambientes. En cada nivel en los lugares indicados en el plano de proyectos se montarán nichos para hidrantes, compuestos cada uno de ellos por:



1. Válvula hidrante de bronce de cincuenta milímetros de diámetro con cuerpo, disco y asiento de bronce, guarnición de goma, tapa de bronce y cadena, sistema teatro.
2. Manguera de lino recubierta interiormente de látex, de veinte metros de longitud, con uniones de bronce mandriladas en los extremos.
3. Las mangueras se completarán con lanzas de bronce con boquilla de cobre, roscadas para chorro regulable.

El nicho para alojar la válvula hidrante y manguera será de chapa DD N° 16, con tapa de vidrio, y llevará en su interior soporte para manguera y llave de ajustar uniones.

Los nichos y cañería quedarán a la vista se pintará según lo dispuesto en el ítem Pinturas.

24.2.2. SISTEMA DE EXTINTORES

Se proveerán además extintores manuales distribuidos en distintos lugares del edificio. El proyecto de la instalación deberá ser puesto a consideración y visado del ente de fiscalización correspondiente, quedando a cargo del Contratista todos los gastos que ello demande, por lo cual dentro del precio de los trabajos se entenderá por comprendido todas las tareas que demande ajustar el proyecto a los requerimientos exigidos.

Dichos extintores estarán constituidos por ¼ de chapa de acero DD de 2mm de espesor, en casquetes de una sola soldadura automática continua, probado hidráulicamente a 40kg/cm², pintado exteriormente con pintura en polvo horneable color bermellón; cabezal de base sistema a palanca; taba e indicador manométrico; indicador de carga con manguera de descarga. Se colocarán suspendidos de perchas de acero inoxidable, murales, a una altura de 1,20/1.60, sobre el nivel de piso terminado.

Deberán tener certificada la carga 60 días antes de la Recepción Provisoria como máximo.

Estos serán colocados de acuerdo a su capacidad individual, el tipo de fuego a extinguir y el radio a barrer y serán de los siguientes tipos:

24.2.2.1. EXTINTOR A PRESIÓN GRUPO TRICLASE A-B-C

De 5kg con reloj indicador de carga, presión y manguera orientable con pico difusor y soporte para colgar en la pared (altura 1,20/1.60m) todo montado sobre friso indicador.

24.2.2.2. EXTINTOR A PRESIÓN TIPO CO₂ (NIEVE CARBÓNICA)

De 5 kg, con reloj indicador de carga, presión y manguera orientable con pico difusor y soporte para colgar en la pared (altura 1,20/1.60m) todo montado sobre friso indicador.

25 - PINTURAS

25.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista deberá pintar cada uno de los elementos de la Obra, de las formas que se describen en este ítem, aún aquellos que no se indiquen específicamente y que sean necesarios para la correcta terminación de la misma.

25.2. GENERALIDADES

Los trabajos se realizarán correctamente, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente de manchas, óxido, etc., lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidas antes de proceder a pintarlas. No se admitirán el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas, etc.

El contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada una de las manos de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, se dará la última mano después que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.

Las pinturas serán de primera calidad y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc. El Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su elección y aprobación.



Los materiales serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los mismos.

En todos los casos, en la preparación de las pinturas mezclas o ingredientes se deberán respetar las indicaciones del fabricante.

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Dirección de Obra, previa aplicación de cada mano de pintura, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, serán motivos suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicación de una cada pintura, se deberá efectuar un repaso general de las superficies, salvando con masilla toda irregularidad, especialmente en varillas de soportes de vidrios, en cielorrasos, cualquiera sea el material de los mismos.

El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicarán blanqueos ni pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Dirección de Obra lo estime conveniente, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Se tomarán las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o lluvia.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas.

La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista las muestras que a su juicio considere oportuno.

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras, las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite, al efecto se establece que el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra las tonalidades y colores por nota y ejecutará las muestras necesarias para satisfacer lo exigido.

Luego en trozos de chapa de 50 por 50cm, ejecutará el tratamiento total especificado par cada estructura en todas sus fases, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra y quedarán firmados y sellados en poder de ésta.

25.3. MATERIALES

Los materiales a emplear serán todos los casos de calidad indicada en los planos y marca aceptada por la Inspección de Obra y deberían responder a las Normas IRAM correspondientes.

A afectos de determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación se tendrá en cuenta las siguientes cualidades:

25.3.1. PINTABILIDAD

Condiciones de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

25.3.2. NIVELACIÓN

Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

25.3.3. PODER CUBRIENTE

Para eliminar las diferentes de color del fondo con el menor número de manos posibles.

25.3.4. SECADO

La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.

25.3.5. ESTABILIDAD

Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, éste deberá ser blanco y fácil de disipar.

25.4. APLICACIÓN

25.4.1. ALCANCE

Para proceder a la pintura de superficies, en cada uno de los casos que se enumeran a continuación deberá procederse en la forma establecida que a continuación de detalla.



25.4.2. SOBRE PARAMENTOS INTERIORES.

LATEX ACRÍLICO TIPO ALBA DULUX O SIMILAR. Se utilizará para todos los paramentos interiores con revoque completo a la cal y sobre hormigón armado a la vista.

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de óxido y partículas de polvo.

En superficies nuevas de revoque sin curar: lavar con ácido clorhídrico (muriático) diluido al 10% en agua, enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás.

25.4.3. SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES.

LATEX ACRÍLICO TIPO ALBA DULUX O SIMILAR. Se utilizará en todos los paramentos exteriores terminados con revoque completo a la cal y sobre hormigón armado a la vista.

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de manchas de grasa o polvo. La superficie debe ser firme y no desprender polvillo o deberá ser fijada con Fijador al Aguarrás. Asegurarse que la superficie haya quedado completamente firme antes de aplicar la pintura de terminación. Revoques nuevos: dejar transcurrir un mes antes de pintar. Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua. Revoques envejecidos sin pintura previa: limpiar al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua.

25.4.4. PINTURAS SOBRE METALES

ESMALTE SINTETICO TIPO ALBA DULUX O SIMILAR. Sobre todos los elementos metálicos que no se les haya indicado otra terminación.

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de óxido.

Limpiar la superficie con solvente para eliminar totalmente al antióxido de la obra. Quitar el óxido mediante raspado o solución desoxidante, o ambos. Aplicar una mano de fondo antióxido de cromato, cubriendo perfectamente las superficies. Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuera menester. Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas, lijar convenientemente.

Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano fondo sintético, luego un mano de fondo sintético con el veinte por ciento de esmalte sintético y una mano de esmalte puro (en exterior se aplicará el esmalte a las doce horas de haber recibido el antióxido).

25.4.5. SOBRE CAÑOS A LA VISTA

En general se pintará todo caño o hierro a la vista, con esmalte sintético, según indicaciones efectuadas para superficies metálicas.

Cuando los caños sean de hierro fundido alquitranado se les aplicarán previa limpieza, dos manos de goma laca disuelta en alcohol.

El proceso de pintura en general se hará de la siguiente manera:

Lijado y enduido con masilla al aguarrás, retocado luego con impresión al aguarrás, con veinticuatro horas de intervalo entre mano, antes de aplicar el acabado. Se lijará con lija al agua el enduido de masilla y la última mano de impresión.

Lijado y pintura anticorrosiva de cromato de zinc, independiente de la aplicada en taller.

Finalmente la pintura se acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el agregado de veinte por ciento de esmalte sintético y una mano de esmalte sintético puro, color según lo indicado en los planos, planillas y carta de colores según Norma IRAM 2507.

25.4.5.1. COLORES CONVENCIONALES

Todas las cañerías indicadas se pintarán conforme a la carta de colores según Norma IRAM 2507

Para la identificación de los distintos tipos se pintarán con un anillo de cuatro a cinco centímetros de ancho con esmalte sintético y distribuido en la mitad aproximadamente de los tramos cuando éstos no superen los tres metros de longitud.

En caso de no figurar en las especificaciones o planos, los colores que deberán utilizarse son los siguientes:

Gas	amarillo
Electricidad	negro
Agua fría	verde claro
Agua caliente	verde claro y naranja en franjas



Desagüe pluvial	amarillo
Desagüe cloacal	bermellón.
Agua servicio c/incendios	bermellón
Agua caliente p/calefacción	ida, verde. Retorno verde y amarillo con dos franjas apareadas

25.4.6. PINTURA SOBRE MADERA.

PROTECTOR PARA MADERA NATURAL "CETOL PLUS", o equivalente. Limpiar la superficie y eliminar manchas grasosas. Lijar en seco, aplicar una mano diluido al 50% con aguarrás mineral, la segunda y tercera con un 20% de dilución; según indicaciones del fabricante.

25.4.7. LUSTRE.

Sobre los zócalos y partes de madera maciza cedro de carpinterías de madera se procederá lustrar sus superficies con cera en pasta de calidad reconocida, una vez que haya secado por completo la última mano de protector natural.

26 - VIDRIOS

26.1. GENERALIDADES

Todos los vidrios a proveer, serán de tipo y clase que en cada caso ese especifique.

Deberán ser entregados cortados en sus medidas exactas, destacándose muy especialmente que el Contratista será el único responsable de la exactitud prescripta, debiendo practicar toda clase de verificaciones de medidas y cantidades en obra.

Se deja claramente establecido, que las medidas consignadas en los planos de detalles y planillas de carpintería, son aproximadas y al solo efecto ilustrativo.

El Contratista deberá presentar muestras de 50 por 50cm, de cada uno de los tipos de vidrios exigidos para la aprobación de por la Inspección de Obra. Dichas muestras serán firmadas y selladas y quedarán en poder de ésta.

Los vidrios a colocar responderán a las Normas IRAM 12556, 12559, 12565, 12572, 12573, 12595, y 91311, que integran las presentes especificaciones: como así también el Manual de Colocación de Vidrio Plano para la Construcción, de la Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas. A los que deberá remitirse el Contratista a todos los efectos.

El producto será suministrado con el sello IRAM de conformidad de las Normas IRAM y será rechazado por la Inspección de Obra sino cumple con este requisito.

Será exclusiva responsabilidad del Contratista la verificación de los espesores, de todos los vidrios a colocar conforme a la Norma IRAM 12565 y complementarias en vigencia.

Los espesores serán exactamente los que resulten de las verificaciones realizadas conforme a Normas IRAM 12565. Las dimensiones de largo y ancho no diferirán en más de un milímetro en exceso o defecto, con respecto a las unidades que se establezcan.

La Inspección de Obra dispondrá el rechazo de los cristales que presenten algún grado de imperfección.

26.1.1. CRISTAL DE SEGURIDAD 3+3, LAMINADO INCOLORO

Se consideran los formados por dos capas, unidos íntimamente por interposición de láminas de polivinil de butiral que tendrá propiedades de resistencia, adherencia, y elasticidad.

En caso de rotura, será inastillable y actuará como barrera de protección y retención ante el impacto de personas y objetos evitando su traspaso y sin interrumpir el cerramiento ni la visión.

Serán de tipo Blisan R o equivalente 3+3. Como garantía de seguridad y origen llevará la marca del fabricante impresa sobre el cristal.

La inobservancia de las siguientes normas será motivo para que el material y/o su colocación sea rechazada por la Inspección de Obra:

- Todo vidrio laminado de seguridad con exposición al exterior deben tener bordes fileteados al agua.
- No podrán ser colocados vidrios mordidos o pinzados.
- Los juegos laterales que debe tener el vidrio respecto de la estructura portante debe ser de 3 a 3,5mm por lado en todo se perímetro. El ancho de los bordes a cubrir debe ser lo suficiente como



para mantener el vidrio perfectamente asegurado, pero no debe exceder de 7mm. Con la utilización de burletes el borde cubierto puede ser hasta de 10mm.
El vidrio debe mantenerse sobre tacos de madera, neoprene o similar, aislados en todo su perímetro. Se sellarán en todo su perímetro con selladores a base de polímeros polisulfurados sin sostenido de solventes o caucho de siliconas, previa aplicación de la imprimación que corresponda al sellador a utilizar.

26.1.1. CRISTAL DE SEGURIDAD 3+3, LAMINADO GRIS ARQUITECTURA

Reunirá los requisitos especificados en el ítem inmediato anterior y se colocará en la Sala de Audio y Video en ventana hacia Aula Mayor.

26.2. COLOCACION DE LOS VIDRIOS

26.2.1. GENERALIDADES

La colocación de los vidrios deberá ejecutarse por personal capacitado, poniéndose especial cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto una firme posición del vidrio dentro de su encuadre.

Para la colocación de vidrios laminados de seguridad se seguirán estrictamente las indicaciones dadas por el fabricante del producto.

26.2.2. BURLETES.

Los burletes contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías par ajuste en las superficies verticales o contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras.

Dichos burletes serán de neopreno, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia.

En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberán variar más de un (1) mm., de exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.

Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimado en inglete y vulcanizados.

27 – MOBILIARIO FIJO CON ACCESORIOS

27.1. MUEBLES PERIMETRALES

El Contratista proveerá, colocará y dejará en perfecto estado de funcionamiento el siguiente mobiliario fijo:

Mueble de mesada y bajo mesada de Marca Modulab de Química Quirúrgica o equivalente, la mesada y bacha se ejecutarán en acero inoxidable antiácido AISI 304 y el mueble bajo mesada en acero inoxidable calidad AISI 316, la bacha será en una sola pieza en conjunto con mesada, grifería recubierta con material anticorrosivo y zócalo para paso de conductos: electricidad, gas, agua fría y caliente, con sus correspondientes tomas externos.

La distribución de módulos de puertas y módulos de cajones de bajo mesadas se ejecutará de acuerdo a lo previsto en el plano de planilla de mobiliario.

Se colocarán muebles perimetrales en las aulas taller.

27.2. MUEBLES ISLAS

El Contratista proveerá, colocará y dejará en perfecto estado de funcionamiento las mesadas y su estructura resistente de los muebles tipo islas distribuidas en las aulas taller.

La mesada estará construida en madera aglomerada de 19mm, enchapada en laminado plástico tipo Fórmica o equivalente, calidad antiácido, color negro, textura B. Los cantos serán enchapados en laminado plástico de la misma calidad que la mesada propiamente dicha.

La estructura resistente de mesada se ejecutará en tubo de acero estructural de 4x4cm, terminado con pintura epoxi anticorrosiva, color a definir y se colocarán regatones regulables para nivelación de mesadas.



Por sobre el nivel de mesadas se dispondrán, en su recorrido longitudinal los periscopios con repisa, para suministro de tomas corrientes fijos y conexiones de gas para mecheros Bunsen.
Se ejecutarán de acuerdo a lo consignado en el plano de planilla de mobiliario.

27.3. PLACA PERIMETRAL

Por sobre las mesadas perimetrales se proveerá y ejecutará una placa sanitaria de 30cm de altura, compuesta de una plancha de acero inoxidable antiácido AISI 304 de 1,5mm de espesor, pulido brillante. Sobre la misma se dispondrán los servicios necesarios para cada aula taller.
Se ejecutará de acuerdo a lo consignado en plano de planilla de mobiliario.

27.4. TARIMA

La tarima destinada al Aula Mayor estará construida con estructura metálica según lo consignado en el ítem Herrería. El piso, rampa y escalones se construirán en fenólico de 19mm, fijados a la estructura resistente mediante tornillos de cabeza escondida. Sobre el fenólico se dispondrá la terminación de piso de baldosas de goma consignado en el ítem Pisos.

El frente y laterales expuestos de la tarima se terminará con placas de madera maciza taruga, de espesor 1", calidad cedro, con terminación lustrado.

Todos los cantos expuestos, sean de la tarima propiamente dicha, como de los escalones y rampa, se terminarán con tapacanto de alas iguales de 1", de madera maciza calidad cedro, con terminación lustrado.

Para su construcción se deberá tener en cuenta lo consignado en el ítem Carpintería de Madera.

28 - VARIOS

28.1. BARRALES ANTIPÁNICO

Se colocarán barrales antipánico en todas las puertas que dan al exterior.

Los productos especificados en planilla de carpintería para barras antipánico, accesorios y complementos, serán del tipo "EZIO DELL AVO e hijos S.A." o equivalente, serán provistos con garantía del proveedor.

28.2. SEÑALIZACIONES Y CARTELERÍA INTERIOR

28.2.1. SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN

Para la ejecución de cartelería del sistema de señalización de evacuación se deberá tener en cuenta lo dispuesto por la Ley 1.346/04 referido al Plan de Emergencias y Evacuación.

Para ello se realizarán los siguientes trabajos:

- Provisión y colocación de cartelería luminosa de salidas de emergencia, según lo indicado en plano correspondiente.
- Provisión y colocación de plano indicativo de ubicación con indicación de salidas de emergencias, el cual se realizará con doble placa acrílica transparente de 4mm, atornillado a paramento y separado del mismo con cubetas acrílicas, según lo indicado en plano correspondiente.

28.2.2. CARTELERÍA

Se deberá proveer y colocar la siguiente cartelería:

- En las puertas de accesos a los locales se fijarán placas identificatorias de local, serán de acrílico de 30cm x 8cm de PVC espumado rotulado con vinilo autoadhesivo. Serán blancas con letras negras, presentando el Contratista muestras para elección de la Inspección de Obra que a su vez definirá el tipo, la altura de las letras y la referencia de cada una.
- Se colocarán en todas las puertas interiores planchetas de identificación de locales en sistema Braille.

28.3. CORTINAS

En los locales designados en el plano de plantas de terminaciones, se proveerán y colocarán cortinas roller para control solar del tipo Tecno o similar, con cadena metálica, tela de fibra de vidrio con black out



y tubo de 38mm. La cantidad de paños coincidirá con los parantes divisorios de las carpinterías de aluminio. La fijación del mecanismo de enrollar se ejecutará en los paramentos superiores a los vanos de de las aberturas.

28.4. PIZARRAS ACRÍLICAS

28.4.1 PIZARRAS ACRÍLICAS FIJAS

Por cada Aula Taller se proveerán y colocarán dos pizarras acrílicas fijadas a muros. Estarán ejecutadas con marco en ángulo de aluminio de 20x20x1,5mm de espesor, base de madera aglomerada de 19mm, enchapado en formalita especial para pizarrones, porta plumón y accesorios. Sus medidas serán de 200x100cm y la terminación de la estructura será con pintura electroestática.

28.4.2. PIZARRAS ACRÍLICAS MÓVILES

En el Aula Mayor se proveerán y colocarán dos pizarras acrílicas móviles. Estarán ejecutadas con marco en ángulo de aluminio de 20x20x1,5mm de espesor, base de madera aglomerada de 19mm, enchapado en formalita especial para pizarrones, porta plumón y accesorios. Sus medidas serán de 120x100cm y la terminación de la estructura será con pintura electroestática. Las pizarras estarán montadas sobre una estructura metálica desplazable.

28.5. TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

Donde se indica en planos se proveerá y colocará pared doble del Sistema Durlock o equivalente, de placas de roca de yeso, con estructura metálica de 70mm tomada a piso y paramentos de mampostería. Para su ejecución y colocación se seguirán estrictamente las indicaciones del fabricante del producto, con el agregado en una de sus caras de una membrana termoacústica tipo Isolant TB5 o equivalente para conseguir mayor aislamiento acústico entre locales.

28.6. EXTRACTOR DE AIRE

Se proveerá y colocará extractor de aire axial de la línea KCP marca Ecoclima o equivalente en el local Banco de Gases.

Estará fabricado en polipropileno, material anticorrosivo y antichispas. De aro cuadrado de 350mm de hélice. Deberá tener de motor monofásico.

Sobre cubierta se terminará con conducto y sombrerete estático de chapa galvanizada con terminación de pintura esmalte sintético.

28.7. JUNTAS ESTRUCTURALES

Las juntas estructurales que se ejecuten en el hormigón armado deberán hacerse en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos.

Se deberán dejar provistos en los encofrados del hormigón armado todos los elementos necesarios para soldar las tapajuntas como así también la colocación del polietileno expandido de tres (3) centímetros, de espesor según lo indicado en los planos de detalles.

Para colocar en el interior, ya sea entre pisos, columnas, y vigas, como en el exterior, entre columnas, se fabricaran piezas de tapajuntas en chapa galvanizadas N° 22, dobladas de tal forma que permitan absorber los movimientos pronunciados de contracción y dilatación, tanto en el sentido longitudinal como transversal. Su terminación será de acuerdo a lo indicado en plano de detalles.

28.7.1. SELLADO

Se verificara que la separación entre los cuerpos sea perfecta. Al respecto se limpiaran todo el espacio entre los mismo de restos de encofrados, hormigón residual del colocado o mezcla de las paredes divisorias.

Para limitar la cantidad de sellador a utilizar se cerrará el fondo de la junta con espuma sintética de poliuretano o polietileno, conforme al sellador a aplicar, dejando abierta una junta con una profundidad de aproximadamente dos centímetros (2cm). En esta junta abierta se aplicara la imprimación correspondiente antes de introducir el sellador.

El sellador a utilizar en juntas expuestas a la intemperie será en base de polisulfuros orgánicos (Thiokol), tipo Sikalastic o equivalente de reconocida marca y comprobada calidad.

Las formas de uso aplicación darán la indicadas por el fabricante del producto a utilizar.



Se colocaran tapajuntas de chapa galvanizada, de dos milímetros (2mm) de espesor que irán soldadas a perfiles "L" de hierro, debidamente anclados a la estructura, quedando un ala libre que permita acompañar los movimientos de contracción y dilatación de la estructura.

28.8. JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO LIGERO

Antes de la Recepción Provisoria, el Contratista deberá proveer para el mantenimiento del Edificio las herramientas especificadas a continuación:

- 1 Pinza pico de loro grande.
- 1 Pinza de apretar y cortar grande c/mango aislado.
- 3 Destornilladores punta común (1 grande, 1 mediano, 1 chico), con mango aislado.
- 1 Destornillador punta Philips con mango aislado, tamaño mediano.
- 1 Destornillador buscapolos tamaño mediano.
- 1 Martillo común mediano.
- 2 Rollos de cinta aisladora en PVC.
- 2 Rollos de cinta teflón 3/4.
- 20 válvulas de goma para canillas y grifería colocada.
- 1 Llave tuerca regulable tipo "francesa" mediana, marca BAHCO o equivalente.
- 1 Llave tipo "Stilson" para caños mediana, marca BAHCO o equivalente.
- 1 Alicata con mango aislado mediano, marca BAHCO o equivalente.
- Una (1) caja de herramientas metálica con capacidad para las herramientas entregadas.
- 25 m. de caña de la india en elementos articulados con uniones de bronce, o flejes metálicos flexibles.
- 1 tirabuzón de acero con unión de bronce p/caña de la india.
- 1 bocha de aluminio con unión de bronce p/caña de la india.
- 1 cepillo circular con unión p/caña de la india.
- 1 lima plana de 250mm x 10mm, con mango.
- 1 escalera metálica tipo tijera de 2,50 m de altura.

28.9. LIMPIEZA FINAL

Se deberá dejar completamente limpio de escombros y cualquier otro tipo de elemento, tanto el interior como el exterior de la obra, una vez finalizada la misma, tarea ésta que el Contratista deberá cumplimentar previo a la Recepción Provisoria.