



REFERENCIAS

- Linea Nexo B.T. desde SETA Nº con cable Preens 3x25/50 mm² Al/Al
- - - Linea Alimentación con cable Preens 4x16 mm² Al/Al
- Columna T1 de Alumbrado Publico HI: 9 mts c/ brazo 2 mts - Artefacto tipo STRAND JC250 lamp SAP 250 Super
- Columna T2 (cab de linea) A P HI: 9 mts c/ brazo 2 mts - Artefacto tipo STRAND JC250 lamp SAP 250 Super
- Tablero de Comando y Medicion 2 salidas - según Plano Constructivo

 <p>GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO</p>	 <p>MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BARRANQUERAS</p>
<p>Obra: PAVIMENTO URBANO BARRANQUERAS Tramo: CALLES VARIAS Objeto: CONSTRUCCION DE CALZADA DE HORMIGON-DESAGÜES-SEÑALIZACION E ILUMINACION</p>	
<h3>ILUMINACION</h3>	
Proyectó: JUCHAZZ Revisó: Dibujo: T.OJEDA	<p>PLANIMETRIA DON ORIONE TAB 4</p>
Fecha: Mayo 2016	<p>Escala: 1:10000 PLANO N°: PL 04</p>