



**REFERENCIAS**

- Linea Nexo B.T. desde SETA No con cable Preens 3x25/50 mm<sup>2</sup> A/AI
- Linea Alimentación con cable Preens 4x16 mm<sup>2</sup> A/AI
- Columna T1 de Alumbrado Publico HI: 9 mts c/ brazo 2 mts - Artefacto tipo STRAND JC250 lamp SAP 250 Super
- Columna T2 (cab de linea) A P HI: 9 mts c/ brazo 2 mts - Artefacto tipo STRAND JC250 lamp SAP 250 Super
- Tablero de Comando y Medicion 2 salidas - según Plano Constructivo

 <b>GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO</b>		 <b>MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BARRANQUERAS</b>	
<b>Obras: PAVIMENTO URBANO BARRANQUERAS</b> <b>Título: CALLES VARIAS</b> <b>Objeto: CONSTRUCCION DE CALZADA DE HORRIGON-DESAGÜES-SEÑALIZACION E ILUMINACION</b>			
<b>ILUMINACION</b>		<b>PLANIMETRIA</b> <b>MIGUEL CANE TAB 6</b>	
Proyede:	Arco	Fecha:	Mayo 2016
Revisó:	Arco	Fecha:	Mayo 2016
Dibujo:	T.OJEDA	Escala:	1:10000
			<b>PL 06</b>