



REFERENCIAS

- Linea Nexo B.T. desde SETA No con cable Preens 3x25/50 mm² A/AI
- Linea Alimentación con cable Preens 4x16 mm² A/AI
- Columna T1 de Alumbrado Publico HI: 9 mts c/ brazo 2 mts - Artefacto tipo STRAND JC250 lamp SAP 250 Super
- Columna T2 (cab de linea) A P HI: 9 mts c/ brazo 2 mts - Artefacto tipo STRAND JC250 lamp SAP 250 Super
- Tablero de Comando y Medicion 2 salidas - según Plano Constructivo

 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHACO		 MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BARRANQUERAS	
Obra: PAVIMENTO URBANO BARRANQUERAS Título: CALLES VARIAS Objeto: CONSTRUCCION DE CALZADA DE HORRIGON-DESAGÜES-SEÑALIZACION E ILUMINACION			
ILUMINACION		PLANIMETRIA MIGUEL CANE TAB 6	
Proyede:		Escala:	1:10000
Revisó:		PLANO N.º:	PL 06
Dijup:	T.OJEDA	Fecha:	Mayo 2016